Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim

Tel.: 0711/90128-0
Fax: 0711/90128-199

Leistungsbeschreibung

Auftraggeber-Daten:

Auftraggeber:	Vermögen und Bau Baden-Württemberg Universitätsbauamt Stuttgart & Hohenheim
Straße:	Pfaffenwaldring 32
PLZ/Ort:	70569 Stuttgart

Auftragnehmer-Daten: (Name, Adresse, Firmenstempel)

Projekt-Daten:

Projektbezeichnung:	Universität Stuttgart, HLRS,..
Projektschlüssel:	V_75051_0001
Straße:	
PLZ/Ort:	

Bezeichnung:	Innentüren nach DIN 18360 ..
Vergabe-Nr:	26-28333

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim

Tel.: 0711/90128-0
Fax: 0711/90128-199

Leistungsbeschreibung
Inhaltsverzeichnis

Projekt: **V_75051_0001** **Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr: **26-28333** **Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Allgemein	16
1.1.	Planungsleistungen	16
1.2.	Bemusterung	23
2.	Metalltür I Rohrahmentür verglast	25
2.1.	Ausführung gem. abZ/aBg "Anwendung in größerer Höhe"	25
2.2.	Typ SB-B 01	26
2.3.	Typ SB-B 03	33
2.4.	Typ SB-B 04	36
2.5.	Typ SB-B 05	40
2.6.	Typ SB-B 07	42
2.7.	Typ SB-B 08	44
2.8.	Typ SB-B 09	48
2.9.	Typ SB-B 10	51
2.10.	Typ SR-G11	53
2.11.	Typ SU-B 02	72
2.12.	Typ SU-B 21	78
2.13.	Typ SU-B 22	102
2.14.	Typ SU-B 23	104
2.15.	Typ SU-B 24	114
2.16.	Typ SU-B 25	120
2.17.	Typ SU-B 26	124
2.18.	Typ SU-B 28	126
3.	Holztür	128
3.1.	Typ HU-H 01	128
3.2.	Typ HU-H 02	130
3.3.	Typ HU-H 03	131
3.4.	Typ HU-H 04	132
3.5.	Typ HU-H 05	133
3.6.	Typ HU-H 06	134
3.7.	Typ HB-H 07	135
4.	Zubehör	136
4.1.	Elektromechanische Türkomponenten und Sensorik	136
4.2.	Fingerschutz	142
4.3.	Schlösser	143
4.4.	Drücker	149
4.5.	OTS BS/BGS	151
4.6.	Türstopper	153
5.	Container	154
5.1.	Container	154
6.	Stundenlohnarbeiten	156
6.1.	Stundenlohnarbeiten	156
7.	Instandhaltung	157
7.1.	Instandhaltung	157
	Zusammenstellung	159

Leistungsbeschreibung

Projekt: **V_75051_0001** **Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr: **26-28333** **Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**

1 ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG
Auf dem Campus Vaihingen der Universität baut das Land Baden-Württemberg, vertreten durch Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim die III. Ausbaustufe des Höchstleistungsrechenzentrums (HLRS III). Der Neubau beinhaltet Server, Technik- und Büroflächen für die Forschung und Lehre.

Zudem wird gleichzeitig in unmittelbarer Nachbarschaft der Neubau für die zugehörige Abwärmezentrale (AWZ) sowie ein unterirdischer Versorgungskanal erstellt.

2.ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN (ATV)
ALLGEMEINE REGELUNGEN FÜR BAUARBEITEN JEDER ART - DIN 18299

Die Nummerierung stimmt mit dem entsprechenden Inhalt der VOB/ C überein.

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei Ihrer Benutzung

Das für die Baustelle und ihre Einrichtungen zur Verfügung stehende Gelände ist aus dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan für die Ausbauphase ersichtlich.

Umgebung Gebäude Neubau HLRS III:
Die Baustelle für den Neubau liegt südlich der Nobelstraße in 2.Reihe und wird von dieser durch die vorgelagerten Gebäude des bestehenden Höchstleistungsrechenzentrums (HLRS I+II), Nobelstraße 19 und dem Gebäude der Technologie Transfer-Initiative (TTI), Nobelstraße 15 abgegrenzt. Südlich schließt das Baufeld an einen Grünzug an, östlich und westlich befinden sich zum Teil geschützte Biotopbereiche.

Zufahrt Baustelle
Die Baustelle wird über eine Baustraße von Süden über die Büsnauer Straße erschlossen.
Die Dachoberkante des höchsten Nachbargebäudes beträgt +14.13m über GOK (+565,44üNN).

Der geringste Abstand des Nachbargebäudes zur VK der Baugrube beträgt ca. 5,00m.
Beschaffenheit des Geländes:452.14m m ü.NN im Norden und ca. 451.40m m ü.NN im Süden.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen

Besondere klimatische Bedingungen:
- ohne Angaben

Besondere betriebliche Bedingungen:
- Als Auflage der Baugenehmigung wurde durch den SiGeKoordinator ein Staubminderungsplan erstellt. Alle darin beschriebenen Auflagen für die Bauarbeiten sind zu beachten. Die Vermeidung bzw. Reduzierung von Staubentwicklung ist von allen Handwerkern als vorrangig zu betrachten. Bei staubemittierenden Arbeiten ist eine geeignete Staubbindung, wie z.B. intensive Benetzung oder Wasservorhang vorzusehen.Es sind möglichst emissionsarme und gering staubfreisetzende Arbeitsgeräte zu verwenden.

Besondere Hinweise zum Lärmschutz:
- Eine Vorinformation und Abstimmung mit der Objektüberwachung bei lärmintensiven Arbeiten und Nutzungseinschränkungen ist zwingend erforderlich. (Schutz des benachbarten Wohngebietes und des naheliegenden Bürogebäudes TTI)
• Ausführung von emissionsarmen Bauweisen während des Tages sind zu bevorzugen.
• Nachtruhe 20h - 7h ist einzuhalten. In dieser Zeit sind lediglich nicht lärmintensive Arbeiten erlaubt.

- Alle auf der Baustelle eingesetzten Geräte und Maschinen sind dem neuesten Stand der Technik

entsprechend der derzeit gültigen Lärmschutzvorschriften auszurüsten und zu betreiben. Die Vermeidung bzw. Reduzierung von Baulärm ist von allen Handwerkern als vorrangig zu betrachten. Die DIN 4108 ist zu beachten. Nachweise für die Einhaltung der Emissions- und Immissionsrichtwerte sind vom Auftragnehmer (AN) auf Verlangen vorzulegen.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
Der geplante Neubau HLRS III ist als freistehendes Gebäude mit Außenabmessungen von L= 77,75m , B= 37,50m und H= 12,50m bzw. 16,50m inkl. Technikaufbau geplant. Er gliedert sich in einen schmalen Büroriegel, den Serverbereich und dazugehörige Technikflächen. Die räumliche Trennung dieser Bereiche wird durch den sog. Canyon - einem über alle Geschosse offenen Atrium mit Sichtbeziehungen in den Serverbereich geschaffen.
Der Büroriegel hat 2 Obergeschosse, der Serverbereich gliedert sich in ein Doppelbodengeschoss, die Server - Fläche und darüber zwei außenliegende Dachgeschosse für Technik. Die dem Serverbereich dienenden Technikflächen verteilen sich auf EG + 2 Obergeschosse. Das Gebäude ist voll unterkellert.
Der Haupteingang liegt dem Bestandsgebäude zugewandt im Westen, die Anlieferung erfolgt im Betrieb über einen östlich angelagerten Hof.
Das Gebäude verfügt über vier notwendige Treppenhäuser und eine interne Treppe im Atrium.
Die Brandabschnitte werden durch eine über alle Geschosse durchgehende Brandwand in Achse E gebildet, die den Technik- vom Bürobereich trennt.
Im Untergeschoss wird im Zuge der Erd- und Rohbauarbeiten Neubau HLRS III ein Teilstück des unterirdischen Versorgungskanals erstellt. Dies erfolgt auf der gesamten Südseite sowie westlich des Neubaus als Verbindungsstück zur Abwärmezentrale.

Die Gründungssohle liegt in einer Tiefe von ca. 7,50m unter GOK
Die Eingangsfußbodenhöhe +/- 0,00m wurde auf 451,50m ü.NN festgelegt.

Gebäudeklasse §2(4) LBO:	GK5
Bruttogeschossfläche.	12.700m²
Grundfläche:	ca. 2.950m²
Sonderbau:	gem. §38 (2) 5 LBO

Tragwerk
Das Gebäude ist eine hybride Konstruktion bestehend aus Stahlbeton, Stahl-/ und Holzkonstruktionen.
Die Materialien werden entsprechend ihrer jeweiligen Eigenschaften optimal eingesetzt. Das Untergeschoß und die Technikzentralen der Obergeschosse werden entspechend ihrer hohen Nutzungsanforderungen (Lasten, Gefahr von Havarien) als konventioneller Massivbau hergestellt.
Der dreigeschossige Eingangs- und Bürobereich ist als Holzbau-Hybridkonstruktin in einem Rastermaß von 3,60m geplant.
Im Server Bereich ermöglicht eine weitgespannte Deckenkonstruktion aus BSH-Vollwandträgern Stützenfreiheit und damit eine maximale Flexibilität in der späteren Nutzung. Diese Deckenkonstruktion muss einer Brandschutzqualität von R90 genügen und die Last aus den auf dem Dach aufgestellten Rückkühlgeräten abtragen können.

Bauphysikalisches Konzept
Der Höchstleistungsrechner produziert enorm viel Wärme. So wurde in Abstimmung mit der Betriebsleitung (VBBW) das Konzept entwickelt, den Rechnerbereich unter Mindestdämmmaß nach GEG zu dämmen, da kein permanenter Aufenthalt besteht und der Rechner selbst bis auf Ausfallzeiten immer in Betrieb ist. Dies ist eine ökologische und wirtschaftliche Herangehensweise an die spezifische Gebäudesituation.
In den Bürobereichen wird eine Außenhülle projektiert, die in etwa Passivhausstandard erreicht mit einem U-Wert von 0,20 W/m²K für opake Hüllen und einem U-Wert von 0,95 W/m²K für die transparenten Bauteile.
Die Nachtauskühlung unterstützt den sommerlichen Wärmeschutz. Büroräume und Flure sind nicht mechanisch belüftet oder gekühlt. Die Büroräume in den Obergeschossen werden natürlich über Fenster gelüftet.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen
- Es gilt die Straßenverkehrsordnung StVO. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist auf 10 km/h festgelegt.
Hinweis: Stellplätze für PKW und Lieferfahrzeuge sind im näheren Umfeld der Baustelle nur begrenzt vorhanden.
- Seit 01.08.2026 gilt auf dem Campus Vaihingen das Parkraummanagement. Parken auf öffentlichem Grund ist gebührenpflichtig.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
- Eine Zufahrt zum Baufeld ist ausschließlich über die im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnete südliche Einfahrt möglich.
- Öffentliche Verkehrsflächen, die Zu- und Ausfahrt der Baustelle und die Baustraße sowie die Bereiche vor den Containern sind grundsätzlich von ruhendem Verkehr freizuhalten.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen:
- Der Auftragnehmer hat die Anlieferung und seinen Material- und Maschinentransport eigenverantwortlich zu organisieren und in Abstimmung mit dem eigenen Baufortschritt zu koordinieren.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser:
- Die Standorte der Anschlussstellen- und werte sind dem beigefügten Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Alle von der Entnahmestelle zu verlegenden Versorgungsleitungen, die für die Leistung des AN notwendig sind, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abwasser allgemein :
- Für das Einleiten von Abwasser ist die Stadtentwässerungssatzung der Stadt Stuttgart (SES Stuttgart) sowie die gültigen Wasserschutznormen in der aktuellen Fassung einzuhalten.

0.1.8 Lage und Ausmaß der vom Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassener Flächen und Räume
- Lagermöglichkeiten sind nur in geringem Umfang vorhanden. Sie werden von der Bauleitung/Objektüberwachung zugewiesen. Der AN hat die Einhaltung der Arbeitsstättenverordnung/-richtlinien für seine Mitarbeiter eigenverantwortlich sicherzustellen.
Die entsprechende Sicherung der Materiallager etc. und die Diebstahlsicherung von Materialien, Maschinen, Geräten und Ausstattungen ist Sache des AN.
Die Aufstellflächen für Container und Lagerflächen sind wegen der Vielzahl der gleichzeitig arbeitenden Gewerke begrenzt. Die Anzahl der Container für dieses Gewerk ist auf zwei begrenzt. Die Lage der Aufstellflächen, auf Basis des bereitgestellten Baustelleneinrichtungsplans, muss mit der Objektüberwachung vor 4 Wochen vor Aufnahme der Arbeiten abgestimmt werden.

Materiallagerung / Containerstellung:
- Die Baustelleneinrichtung und Lagerung der Baustoffe hat so zu erfolgen, dass die Anfahrtswege für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge sowie die Sicherstellung der Wasserversorgung gewährleistet ist. Flächen für Materiallagerung und Container stehen im Bereich der Baustelle lediglich unbefestigt und begrenzt zur Verfügung. Die Baustelleneinrichtung ist entsprechend der vor beschriebenen Vorgaben/ Rahmenbedingungen zu disponieren und mit der Objektüberwachung des AG abzustimmen. Materiallager und / oder Container dürfen ausschließlich auf den ausdrücklich zugewiesenen Flächen angelegt bzw. aufgestellt werden. Der Auftraggeber stellt keine Container für Aufenthalts-, Lager- und sonstige Zwecke zur Verfügung. Fahrzeuge dürfen nur für die Zeit der Anlieferung unmittelbar auf dem Baustellengelände halten. Parken ist nur in Abstimmung mit der Bauleitung zulässig.

Materiallieferung:
- Der Auftragnehmer hat die Anlieferung in Abstimmung mit dem eigenen Baufortschritt und der

Objektüberwachung zu koordinieren. Die Objektüberwachung ist nicht verpflichtet, Materialanlieferungen für den AN anzunehmen. Der AN hat sicherzustellen das sich eine annahmeberechtigte Person bei Anlieferungen zur Annahme auf der Baustelle befindet.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit, Ergebnisse von Bodenuntersuchungen
- Für das Bauvorhaben wurde ein Geotechnischer Bericht datiert vom 26.03.2024 nach DIN 4020 erstellt. Die Ergebnisse sind in den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen berücksichtigt.
Gemäß DIN 4149 ist für das Bauvorhaben die Erdbebenzone 1 anzunehmen.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und -Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen
- Für das Bauvorhaben wurde der Bemessungsgrundwasserstand auf 449,15 mNHN festgelegt

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
-

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall
- Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. eine Vermischung mit Bodenmaterial ausgeschlossen sind.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z.B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes, vorliegende Gutachten oder dergleichen
- Das Grundstück liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten und außerhalb von Überschwemmungsgebieten.
Es liegt aber im Quellenschutzgebiet für die Heil- und Mineralquellen von Stuttgart Bad Cannstatt, hier in der Außenzone. Naturschutzrechtliche Schutzgebietsausweisungen sind nicht bekannt. Östlich und westlich des Baugrundstücks befinden sich zwei zu schützende Biotope. Der über das Grundstück verlaufende Wassergraben ist nicht als Gewässer eingestuft.

- Für das Bauvorhaben wurde ein Artenschutzrechtliches Gutachten erstellt, das keine relevanten Einschränkungen für den Baubetrieb beinhaltet.

Als Auflage der Baugenehmigung wurde durch den Geologen ein Bodenschutzkonzept erstellt. Die Ergebnisse sind in den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen berücksichtigt. Alle darin beschriebenen Auflagen für die Bauarbeiten sind zu beachten.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle:

Baumschutz:
- Nahe des Baugrundstücks befinden sich erhaltenswerte Bäume. Diese sind bei Arbeiten zwingend zu schützen. Diese Leistung wurde im Zuge der Vorabmaßnahmen durch den AN Erdbau erbracht und in gesonderten Positionen vergütet. Grabarbeiten dürfen nur in einem Mindestabstand von 5m stattfinden.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs
- Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten ist jede Verunreinigung von Straßen, die zu einer Gefährdung oder Beeinträchtigung des Straßenverkehrs führen kann oder sonst über das übliche Maß hinausgeht, zu vermeiden. Derartige Verunreinigungen sind von dem dafür Verantwortlichen ohne behördliche Aufforderung

unverzüglich zu beseitigen; andernfalls kann die Beseitigung im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des Verpflichteten vorgenommen werden (§ 42 Straßengesetz Baden-Württemberg).
Besonders wird auf die zwingende Reinigung stark verschmutzter LKW-Reifen vor Überfahrt des Nachbargrundstücks Nobelstraße 15 hingewiesen

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen
-

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und soweit bekannt, deren Eigentümer
-

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmittel erfüllt wurden
-

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen
Sicherheits- und Gesundheitsschutz:
- Für die Baustelle wurde durch den Bauherren ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator nach BaustellV bestellt. Er wird die Baustelle in regelmäßigen Abständen begehen und auf die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen achten. Den Anweisungen und Auflagen zur Abstellung von Mängeln ist unverzüglich Folge zu leisten. Arbeitsverfahren, Schutzmaßnahmen etc. sind mit dem SiGeKoordinator eigenständig abzustimmen. Jeder Unfall ist dem SiGeKoordinator umgehend schriftlich und vorab telefonisch zu melden.

- Gemäß BaustellV wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) erstellt und auf der Baustelle angebracht. Die Regelungen des SiGe-Plans sind durch alle Beteiligten einzuhalten.
Die Einweisung der Firmen in den SiGe-Plan erfolgt durch den SiGeKoordinatoren.
Sämtliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sind einzuhalten bzw. durchzuführen. Entsprechend notwendige Erste-Hilfe-Einrichtungen sind inkl. entsprechend erforderlichen Wartungen und Reparaturen vorzuhalten.

- Der Auftragnehmer verpflichtet sich vor Beginn der Bauarbeiten dem AG und dem SiGeKoordinatoren folgende Unterlagen zur Verfügung zu stellen:
- Baustelleneinrichtungsplan
- Gefährdungsbeurteilung gem. §5/§6 Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)
- Unterweisungsnachweis der Beschäftigten
- Angabe des Namens der Sicherheitsfachkraft
- Angabe der Namen der Sicherheitsbeauftragten
- Angabe der Namen der Ersthelfer
- Gefahrstoffliste mit Mengenangaben, sofern erforderlich

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer oder anderer Weisungsberechtigten von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle

Bauzaun und Bautüren:
- An den Toren des Bauzauns sind Zahlenschlösser angebracht und an den Bautüren eine Bauschließung mit Schlüssel . Jeder AN erhält den Zugangscode sowie einen Bauschlüssel . Beim Verlassen der Baustelle sind die Tore und Türen vom AN ordnungsgemäß zu verschließen .
Die Lage des Bauzaunes darf nicht eigenmächtig ohne Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung verändert werden.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und der Bauteile, vorliegende Fachgutachten oder dergleichen:
- Für das Bauvorhaben wurde ein Geotechnischer Bericht datiert vom 26.03.2024 nach DIN 4020 erstellt. Dessen Ergebnisse werden in den Leistungsbeschreibungen berücksichtigt.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten
-

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
- Die Bauleitung des AN hat die Koordination der Schnittstellen mit seinem und fremden Gewerken zu unterstützen.
Gegebenenfalls sind auch koordinative / logistische Maßnahmen mit den unmittelbar benachbarten Baustellen der Abwärmezentrale, Versorgungskanal zu unterstützen.

02. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

Höhenpunktvorgaben
Höhenpunkte
Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer je Geschoss und Bauteil einen Meterriss innerhalb des Gebäudes zur Verfügung. Von diesen ausgehend sind alle weiteren Höhenpunkte durch den AN zu übernehmen, zu übertragen und zu schützen.

Baustellenbesprechungen:
Die Einladung zu den wöchentlichen Baubesprechungen erfolgt formlos. Von jeder Bausitzung wird ein Protokoll angefertigt; die Festlegungen dieser Protokolle sind für die Beteiligten verbindlich. Eventuelle Bedenken hat jeder Beteiligte bis spätestens drei Tage nach Erhalt des Protokolls anzumelden.

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer
-

0.2.2 Besondere Erschwernis während der der Ausführung z. B. Arbeiten in Räumen in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen:
- Die Straßen und Parkplätze an der Nobelstraße und der Büsnauer Straße sind während der Ausführungszeit der Leistungen ohne Störungen freizuhalten. Es darf zu keinen Behinderungen des Verkehrs im Bereich der Universitätseinrichtungen und sonstigen benachbarten Forschungs- und Wohngebäuden kommen. Die Straßen und Wege im Umfeld sind unbedingt ständig sauber und verkehrssicher zu halten. Fahrbahnverschmutzungen sind unverzüglich zu entfernen.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe- Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben
- siehe beiliegender SiGe-Plan

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeitende anderer Unternehmen, z.B . trittsichere Abdeckungen
- siehe beiliegender SiGe-Plan und Baustellenordnung

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen , gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen
--

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen
Siehe Angaben unter Punkt 0.1.8
- Bis spätestens 2 Wochen vor Ausführungsbeginn ist der Bauleitung der Baustelleneinrichtungsplan des AN zur Abstimmung vorzulegen.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten
- Das vom AG zur Verfügung gestellte Fassadengerüst darf nicht eigenmächtig umgebaut / geändert werden! Falls Änderungen für den Bauablauf des AN notwendig sein sollten, sind diese mind. 10 AT vor der Ausführung der Objektüberwachung des AG mitzuteilen

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer
- Für die Zeit der Ausführung des AN wird vom AG ein Fassadengerüst sowie ein Bauaufzug zur Verfügung gestellt. Die max. zulässigen Belastungen dieser Einrichungen sind zwingend vom AN einzuhalten. Angaben Gerüst : Lastklasse 3, Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 2, Angaben Absetzbühne: Tragfähigkeit 1000 kg/m2.

0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts - und Lagerräume , Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat
-

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereitenden (Recycling-) Stoffen
- Nur wenn in Leistungstexten darauf eingegangen wird, ist die Benutzung von Recycling-Baustoffen gestattet. Ausgenommen davon sind temporäre Maßnahmen (wie z. B. Baustraßen etc.). Diese sind aber rückstandsfrei zu entsorgen, wenn nicht etwas anderes vereinbart wird.
-

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile
- Falls, wie unter Pkt. 0.2.10 beschrieben, Recyclingstoffe zur Anwendung kommen, dürfen keine umweltbedenklichen Beeinträchtigungen unmittelbar oder auf Dauer entstehen. Im Zweifelsfall hat der Auftragnehmer den Beweis der Unbedenklichkeit zu führen und Genehmigungen zum Einbau einzuholen und vorzulegen.
-

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z.B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen
-

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs-und Gütenachweise
Für alle eingesetzten Bauteile und Materialien sind dem AG entsprechende Eignungs-und Gütenachweise vorzulegen.
Für alle eingesetzten Baustoffe sind gültige und vollständige Prüfzeugnisse, Zertifikate und bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) vorzulegen. Insbesondere sind Nachweise über die Wärmeleitfähigkeit, den Brandschutz sowie den Schallschutz zu erbringen.
-

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind:
-

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden

Böden , Stoffe und Bauteile; A rt der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage;
- Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten
Für Baustellenabfälle sind die verbindlichen Regelungen der Kreislaufwirtschafts - und Abfallgesetzte zu beachten. Die Entsorgung ausgebauter Materialien ist in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen. Sämtliche Nachweise über die ordnungsgemäße Entsorgung sind dem AG, spätestens mit der Schlussrechnung unaufgefordert vorzulegen. Siehe Angaben Muster 241 (Abfall)

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe
-

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt
-

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer
- Technische Abstimmung sowie Übergabe von Anschlussplänen und Systemdaten zur Schnittstellenkoordination mit dem Gewerk Elektroarbeiten.

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z . B . mit dem Auftragnehmer für die Gebäudeautomation
- Bei Anschluss und Inbetriebnahme von Anlagenteilen hat der AN eine Mitwirkungspflicht zur Koordination der technischen Schnittstellen mit den Gewerken Elektro und / oder Gebäudeautomation.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
-

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche § 1 3 Absatz 4 Nummer 2 VOB / B), durch einen besonderen Wartungsvertrag
- Mit dem Angebot über die Bauleistung ist auch ein Angebot über die Instandhaltung einzureichen. Das Angebot ist daher nur vollständig, wenn es sich auch auf diese Leistungen erstreckt.
Siehe hierzu auch das den Vergabeunterlagen beiliegende Formblatt 242.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen
- Werden Baustoffe abgerechnet die nicht in der Teilleistungsbeschreibung enthalten sind, sind auf Grundlage des § 14 Abs. 1 VOB/ B entsprechende bzw. prüfbare Nachweise, spätestens bei der Abrechnung einzureichen.

Diese können beinhalten :
- Rechnung der Baustoffe oder Nachweis des Listenpreises
- Vorhandene Rabatte/ Konditionen des AN bei den entsprechenden Lieferanten (falls vorhanden)
- Die Höhe der allgemeinen Geschäftskosten aus dem Formblatt 221

Der freizugebende Betrag errechnet sich demnach wie folgt:
(Rechnungsbetrag Baustoff) - (Konditionen des AN) + (allgemeine Geschäftskosten)
Verrechnet wird ausschließlich der tatsächliche Verbrauch Aufmaße sind entsprechend zu belegen
Bei der Abrechnung sind die Positionsnummern des Leistungsverzeichnisses zu übernehmen.
Weitergehende Angaben sind den zusätzlichen Vertragsbedingungen zu entnehmen.

Ende
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)
Allg. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIIN 18299
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)
Metallbauarbeitenmdash; DIN 18360

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Art, Lage, Maße, Zugänglichkeit, Beschaffenheit und Tragfähigkeit von Lager- und Montageflächen, Hauptwindrichtung sowie Einschränkungen der Arbeitshöhe, getrennt nach Bauphasen.
- siehe Angaben in ATV DIN 18299 "**0.1.1** Lage der Baustelle"

0.1.2 Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaues von bauseitigen Gerüsten.
- siehe Angaben in ATV DIN 18299 "0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer"

0.1.3 Art, Lage, Maße, Zugänglichkeit und Tragfähigkeit der Transportwege. Einschränkungen durch die Gebäudegeometrie, Öffnungsmaße. Montageöffnungen, Absetzbühnen oder andere Baubehelfe. Aufstellflächen für Hebe- und Zugangstechnik.
- siehe Angaben in ATV DIN 18299 "**0.1.3** Art und Lage der baulichen Anlagen" und "**0.1.6** Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen"

- Hinweise zum Transport und Einbringung:
Es wird darauf hingewiesen, dass für den Transport der Türelemente in das Untergeschoss (UG) eine Einbringöffnung zur Verfügung steht. Ein bauseitiger Kran steht zum Zeitpunkt der Türmontage nicht zur Verfügung. Alle für den Transport und die Einbringung erforderlichen Hebezeuge und Hilfsmittel sind vom Auftragnehmer (AN) in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzukalkulieren**.**

0.2 Angaben zur Ausführung
0.2.1 Art, Beschaffenheit, Gestaltung und Belastbarkeit der Bauwerksteile, an oder in welche die Bauteile eingebaut werden sollen, z. B. bei Türen und Fenstern innerer oder äußerer Anschlag, glatte Leibung, Art des Sturzes, Putz.
- In entsprechenden Positionen angegeben

0.2.2 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Abschlüssen und von Anschlüssen an angrenzende Bauwerke oder Bauteile.
-

0.2.3 Anzahl, Art, Lage und Maße von Aussparungen für Befestigungsanker, Art der Befestigung, z. B. Schweißen, Bolzen, Dübel.
-

0.2.4 Zu erwartende zeit- und lastabhängige Verformungen, auch aus Temperatur, z. B. Durchbiegung von Decken, Bimetalleffekt von wärmegedämmten Bauteilen.
-

0.2.5 Besondere Beanspruchungen, z. B. erhöhte Windlasten, Temperaturen, Bewegungen und Schwingungen des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile, starker Verkehr und andere dynamische Belastungen.
-

0.2.6 Besondere Anforderungen bei höheren Windlastklassen als Klasse 2 für Tore in Gebäudefassaden.
-

0.2.7 Art und Umfang von Sicherheitseinrichtungen, z. B. bei kraftbetätigten Toren und kraftbetätigten Türen.
- In entsprechenden Positionen angegeben

0.2.8 Art, Maße und Form der Profile für Rolltore, der Gitterteile für Rollgitter, der Torflügel oder Torsegmente sowie Art der Umlenkung bei Sektionaltoren.
-

0.2.9 Verfügbare Sturzhöhe bei Rolltoren, Rollgittern und Sektionaltoren, Maße des Rollraumes.
-

0.2.10 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung der Abdichtung von Fugen.
-

0.2.11 Anforderungen an Wärmedämmung, Schalldämmung, Entdröhnung, Luftdurchlässigkeit, Brandschutz, Strahlenschutz, Einbruch- und Durchschusshemmung, Feuchteschutz und dergleichen.
- In entsprechenden Positionen angegeben

0.2.12 Erstellen und Liefern von Prüfelementen einschließlich der erforderlichen Prüfungen, z. B. hinsichtlich eines erhöhten Schallschutzes.
-

0.2.13 Anforderungen an die Barrierefreiheit, z. B. Bedienkräfte bei Fenstern und Türen, Schwellenausbildung.
-

0.2.14 Lage der glatten Seiten einwandiger Türen und Tore.
-

0.2.15 Flügelart, Öffnungsrichtung, Öffnungsbegrenzung und Bedienkräfte von Fenstern und Türen.
-

0.2.16 Anforderungen an die Ausführung von Schwellen an Türen und Fenstertüren.

Besondere Hinweise zur Ausführung:
- Die Türen im Untergeschoss befinden sich im Verlauf direkt im Bereich eines Doppelbodens (H= ca. 1400mm) und müssen zwingend der Zulassung für die "Anwendung in größerer Höhe" entsprechen.

0.2.17 Bauform, Profilierung und Bodeneinstand von Zargen.
- In entsprechenden Positionen angegeben

0.2.18 Erstellen und Liefern von Konstruktionszeichnungen, Beschreibungen und statischen Berechnungen durch den Auftragnehmer.
- In entsprechenden Positionen angegeben

0.2.19 Art und Dicke des Glases. Art der Verglasung, z. B. Dichtstoff, Dichtprofile, Falzleisten innen oder außen.
- In entsprechenden Positionen angegeben

0.2.20 Anzahl, Art, Stoff und Form der Beschläge.
- In entsprechenden Positionen angegeben

0.2.21 Belastbarkeit feststehender Sonnenschutzeinrichtungen, z. B. Widerstand gegen Windlast.
-

0.2.22 Besondere Anforderungen an Kunststoffe, z. B. UV-Beständigkeit.
-

0.2.23 Art und Umfang des Korrosionsschutzes und der Vorbehandlung von Aluminiumbauteilen, z. B. Voranodisation.
-

0.2.24 Art und Zeitpunkt der Oberflächenbehandlung.
- In entsprechenden Positionen angegeben

0.2.25 Besondere Schutzmaßnahmen bei endbehandelten Oberflächen, z. B. durch Holzverkleidungen, nochmaliges Aus- und Einbauen von Fenster- und Türflügeln.
-

0.2.26 Angaben zu rutschhemmenden Eigenschaften von begehbaren Bauteilen.
-

0.2.27 Zeitpunkt der Montage von Beschlägen und Falzdichtungen.
-

0.2.28 Art und Anzahl der geforderten Muster.
- In entsprechenden Positionen angegeben

0.2.29 Grenzmuster für Farbe und Glanz bei endbehandelten Oberflächen.
-

Ende
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Metallbauarbeiten DIN 18360
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)
Tischlerarbeiten DIN 18355

0.1 Angaben zur Baustelle
Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen Gerüsten.
-

0.2 Angaben zur Ausführung
0.2.1 Anzahl, Art, Lage, Maße, Stoffe und Ausbildung herzustellender Bauteile, z. B. Türen, Tore, Fenster, Fensterelemente, (Klapp-)Läden, Trennwände, Wand- und Deckenbekleidungen, Schrankwände, Innenausbauten, Einbaumöbel.
- In entsprechenden Positionen angegeben

0.2.2 Ausführung nach Ausführungsplan oder nach örtlichem Aufmaß.
- Vor Beginn der Fertigung sind vom Auftragnehmer die für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Maßkontrollen auf Basis der bereits errichteten Bauteile / Umgebung auf der Baustelle, bauseitiger Höhenbezugspunkte (Meterrisse) verantwortlich auszuführen und zu dokumentieren. Liegen Rohbautoleranzen über den Vorgaben der DIN 18202, ist der Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu informieren.

0.2.3 Art, Merkmale und Güteklassen des zu verwendenden Holzes.
-

0.2.4 Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes.
- Stahlbetonwände hauptsächlich von C 30 / 37C bis 35 / 45

0.2.5 Anzahl, Art, Maße und Ausbildung von Abschlüssen und Anschlüssen an angrenzende Bauteile oder Bauwerke. Art, Maße und Ausbildung von Abdichtungen.
-

0.2.6 Art und Beschaffenheit vorhandener Anschlüsse.
-

0.2.7 Anschlagarten, z. B. stumpf, Außenanschlag, Innenanschlag.
- In entsprechenden Positionen angegeben

0.2.8 Art der Unterkonstruktion für Decken- und Wandbekleidungen.
-

0.2.9 Art der Bauteilbefestigung.
-

0.2.10 Gestaltung und Einteilung von Flächen, besondere Verlegeart sowie Raster- und Fugenausbildung. Abdeckung von Fugen.
-

0.2.11 Berücksichtigung des Einbaus von Rollläden.
-

0.2.12 Art der Oberflächenbehandlung.
- In entsprechenden Positionen angegeben

0.2.13 Art und Umfang des Korrosions- und Holzschutzes.
-

0.2.14 Verwendung dunkler Anstriche bei Bauteilen, die dem Außenklima ausgesetzt sind.
-

0.2.15 Anzahl, Art und Maße von Wetterschutzschienen, Wetterschenkeln und Falzdichtungen an Fenstern oder Türen, Maßnahmen zum Ableiten von Kondenswasser.
-

0.2.16 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme-, Feuchte- und Strahlenschutz, die Einbruch- und Durchschusshemmung, sowie an die Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit.
- In entsprechenden Positionen angegeben

0.2.17 Ausbildung der Schmalflächen von Sperrholz-, Span- und Verbundplatten.
-

0.2.18 Vorgaben bei mehrlagigen Hölzern.
-

0.2.19 Art, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen.

-

0.2.20 Anzahl, Art, Lage und Maße von herzustellenden oder zu schließenden Aussparungen.
-

0.2.21 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. Stoßbelastungen, aggressive Dämpfe.
-

0.2.22 Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, Einrichtungsgegenständen und dergleichen.
-

0.2.23 Vorgezogenes oder nachträgliches Herstellen von Teilen der Leistung.
- In entsprechenden Positionen angegeben

0.2.24 Anzahl, Art und Maße von Mustern. Ort der Anbringung.
- In entsprechenden Positionen angegeben

Ende
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Tischlerarbeiten DIN 18355
Unterlagen zum Leistungsverzeichnis

Baustelleneinrichtung
A-5L GG-- 082-00 A1 Baustelleneinrichtung Ausbau

Lageplan
A-5L GG 060-00 A1 Lageplan

Grundrisse
A-5G G+00 104-05 A0+ EG Grundriss
A-5G G+01 105-02 A0+ 1.OG Grundriss
A-5G G+02 106-04 A0+ 2.OG Grundriss
A-5G G-01 103-08 A0+ UG Grundriss

Ansichten
A-5A GN-- 301-00 Ansicht Nord
A-5A GO-- 302-00 Ansicht Ost
A-5A GS-- 303-00 Ansicht Süd
A-5A GW-- 304-00 Ansicht West

Schnitte
A-5S GSBB 202-01 A0 Schnitt BB
A-5S GSAA 201-01 A0+ Schnitt AA

Details
A-5D GTUR 853- Detailkatalog Türen Innen

Hinweis: Bereitstellung und Vervielfältigung von Ausführungsunterlagen

Die für die Ausführung nötigen Unterlagen werden dem Auftragnehmer ausschließlich digital im PDF-Format zur Verfügung gestellt. Sollte der Auftragnehmer für den Eigenbedarf oder die Baustelle Unterlagen in Papierform benötigen, hat er diese auf eigene Kosten zu vervielfältigen. Sämtliche Kosten für diese Vervielfältigungen sind vollständig in die Einzelpreise einzukalkulieren.

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**1.**	**Allgemein**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1. Allgemein

1.1. Planungsleistungen

Ausführungshinweise

1.1 Allgemein
Die Mengenangaben im Leistungsverzeichnis dienen nur der Kalkulation und bilden nicht die Grundlage der Bestellung. Eine Türliste ist durch den AN auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Türliste, den Planunterlagen und Ausschreibungstexten, sowie der Aufmaße vor Ort eigenverantwortlich zu erstellen und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Ohne geprüfte Türliste darf **keine** Bestellung und keine Fertigung erfolgen!

Alle Türelemente mit Schallschutz- und Brandschutzanforderungen sind "dichtschließend" mit einer min. dreiseitig umlaufenden Dichtung auszuführen. Farbe Gummidichtung Weiß bzw. Grauton bzw. nach Wahl des AG, Bemusterung erforderlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Plananlagen, auf die in den einzelnen Positionen explizit hingewiesen wird, in besonderem Maße bei der Kalkulation zu berücksichtigen sind.

Die Vorbemerkungen, die Leistungsbeschreibung und die den Ausschreibungsunterlagen beigefügten Zeichnungen erläutern das geforderte Konstruktionsprinzip. Die technischen Forderungen der Vorbemerkungen und die mit dieser Ausschreibung vorgegebene formale Gestaltung sind verbindlich.

Die konstruktive Ausbildung ist dem Bieter auf Grund der betriebseigenen Verfahrensweise und der vorgesehenen Konstruktion freigestellt, jedoch sind die vorgegebenen Abmessungen, insbesondere Ansichtsbreiten einzuhalten.

Sämtliche Türblattstärken sind nach den Anforderungen an Brand-, Schall,- und Sicherheitsanforderung zu bemessen.

1.2 Aufmaß
Vermessungstechnische Aufnahme des Rohbaus durch den Auftragnehmer. Hierbei sind
- die Rohbauöffnungen aufzumessen

Aufmaß dient der Kontrolle der Rohbautoleranzen und ist Grundlage für die Werkstattzeichnungen.
Das Aufmaß ist in den Einheitspreis der Werkstatt- und

Montageplanung einzukalkulieren.

Das Aufmaß muss frühzeitig erfolgen und Abweichungen vom Plan- / Türlistenmaß umgehend der Objektüberwachung anzuzeigen, um ein Nacharbeiten zu ermöglichen. Anzeigen von Toleranzabweichungen erst bei Montage der Türen können nicht mehr anerkannt werden und sind vom AN auszugleichen bzw. auf eigene Kosten nacharbeiten zu lassen.

Zu beachten!
Alle Türtypen sind Maßanfertigung und sind erst nach Vor-Ort-Aufmaß zu bestellen.

Alle angegebenen Rohbauhöhen beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden (OK FFB).
Die OK FFB richtet sich nach dem Meterriss im Raum bzw. nach fertigen Oberflächen.
Unstimmigkeiten sind vor Einbau mit der Objektüberwachung zu klären.

1.3 Einbau / Montage
Die Herstellung und Montage muss entsprechend den Richtlinien bzw. Verarbeitungsunterlagen des Systemanbieters erfolgen. Eine funktionsgerechte Ausführung der Anschlusskonstruktionen zwischen Bauwerk und Element ist sicherzustellen. Die Herstellung und Montage erfolgt nach den Vorgaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (bei Feuerschutzabschlüssen) bzw. des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (bei Rauchschutzelementen).

Unstimmigkeiten und Widersprüche sind dem Architekten und der Objektüberwachung in schriftlicher Form mitzuteilen.

Der Nachweis der Bestellung der Türen ist zusammen mit den zugehörigen Einbauvorschriften zugleich mit Bestellung vorzulegen.

Das Entfernen von Distanzeisen, Hilfsschwellen u. dgl. ist ebenfalls in Übereinstimmung mit der Objektüberwachung vorzunehmen.

Für die Türbeschläge wird die Standardhöhe von 1050 mm vorgesehen.

Für Türblätter beträgt der Abstand zwischen UK Türblatt und OK FFB 5 bis max. 8 mm. Die abweichenden Abstände (hauptsächlich bei den Holztüren) sind in den Einzelpositionen benannt.

Auf jedem Türblatt muss die in der Türliste ausgewiesene Nummer dauerhaft als Typenschild im Falz angebracht werden.

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**1.**	**Allgemein**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Die zwischenzeitliche Lagerung von Türblättern im Gebäude ist nicht zulässig.

1.4 Dauerelastische Fugen
Die Brandschutztür ist umlaufend entsprechend dem Verwendbarkeitsnachweis anzuschließen. Der Anschluss erfolgt an Beton- bzw. Leichtbauwände. Die Anschlussfuge ist allseitig zu verschließen und mit zulässigem Material beidseitig dauerelastisch zu versiegeln.
Farbton entsprechend des Farbtons RAL-Lackierung der Türelemente. Farbbemusterung erforderlich.
Aufnahme von Bautoleranzen und Baubewegungen nach DIN 18201, 18202, 18203 durch Toleranzausgleichsmöglichkeiten ist zu berücksichtigen.
Es sind keine amin- oder oximvernetzenden Silikone zu verwenden.
Farbmuster ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1.5 Türbänder
Rollentürbänder in Edelstahl, matt gebürstet, Anzahl nach Erfordernis Tür.
Die verwendeten Bänder müssen dreidimensional verstellbar sein. Einachsiges Türband gemäß DIN EN 1935, für große Türflügelgewichte (Schwerlastband), auf Kugel gelagert, höhenverstellbar, links/rechts (siehe Türliste) verwendbar, dauerfunktionsgeprüft nach DIN 4102 Teil18 mit mind. 200.000 Schließzyklen, verwendbar an jeweiligen Feuerschutzabschlüssen DIN 4102 Teil 5 und nach Erfordernis Rauchschutztüren DIN 18095
Verstellmöglichkeit: Höhenverstellung +5 / +1mm, stufenlos

1.6 weitere Hinweise zum Bauablauf
Die Ausführung der Leistung erfolgt in geschlossenen Räumen. Vor Arbeiten, die Feinstaub erzeugen, sind die Räume entsprechend abzudichten, der Staub zu beseitigen und/oder Absauggeräte zu verwenden.

Für Einbauteile sind die über die Leistungsbeschreibung hinaus gehenden besonderen Einbauvorschriften der Hersteller zu beachten (z.B. Dübel und Klebeanker).

Dübel zur Befestigung müssen auf den Untergrund abgestimmt sein; ihre Spreizkräfte dürfen keine zu
großen inneren Spannungen erzeugen. Das Einschlagen von Schrauben in Standarddübel ist nicht zulässig.

Oberflächenschutz
Klebefolien und Schutzlacke müssen nach Beendigung der Schutzzeit vom AN wieder unentgeltlich und rückstandslos entfernt werden.

Dichtprofile, Dichtstoffe

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**1.**	**Allgemein**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Dichtprofile müssen mit den angrenzenden Stoffen (auch mit Beschichtungen) verträglich sein, nichtzellige Elastomer-Dichtprofile müssen der DIN entsprechen. Dichtstoffe müssen in ihren Eigenschaften dem Verwendungszweck entsprechen. Weiter müssen Dichtstoffe alterungsbeständig sein.

Zulassungen
Die "Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen" sind vor Beginn der Arbeiten dem AG vorzulegen.
Sämtliche Beschläge und Zubehörteile müssen systemkonform und bauaufsichtlich zugelassen sein. Nachweise, Prüfzeugnisse und Bescheinigungen hierüber hat der AN nach Beauftragung unaufgefordert der Objektüberwachung vorzulegen.

Ausführung in Teilabschnitten
Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhängende Ausführung der beschriebenen Leistungen; bei der Kalkulation hat der AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten auszuführen sind.

Folgende Arbeitsschritte sind mit längeren Arbeitsunterbrechung auszuführen und in der Kalkulation zu berücksichtigen:
- Aufmaß vor Ort, Bestellung und Montage
- Zargenmontage
- Türblattmontage
- Beschlagsmontage, Funktionsprüfungen
- elastische Bauwerksanschlüsse
- Abnahmeprüfung

1.7 Brand- Rauchschutzanforderungen,
Einbruchschutzanforderungen
sind in jew. Pos. angegeben

Türelemente, Verglasungen, Beschläge, Schlösser, Bänder, etc. mit Brand-, und/oder Rauchschutz-, und/oder Einbruchschutzanforderungen sind inkl. aller Türtechnik und Beschläge gemäß Prüfzeugnis und mit Bauaufsichtlicher Zulassung auszuführen.

Schlösser und Beschläge in Türelementen mit Panikfunktionen sind gemäß DIN EN 179 auszuführen und müssen gemeinsam zertifiziert und geprüft sein. Prüfzeugnisse, Nachweise und Zertifikate sind dem Architekten / AG OHNE Anfrage vor Beginn der Ausführung zu übergeben.

Instandhaltungsleistungen

Mit dem Angebot über die Bauleistung ist auch ein Angebot über die Instandhaltung einzureichen. Das Angebot ist daher nur vollständig, wenn es sich auch auf diese Leistungen erstreckt.

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**1.**	**Allgemein**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Siehe hierzu auch das den Vergabeunterlagen beiliegende
Formblatt 242.

1.1.10. Werkstatt- und Montageplanung
Allgemein

Erstellen einer Türliste
(wird in separater LV- Position vergütet)

Die dem Leistungsverzeichnis beiliegende Türliste ist ein Konzept und dient nur der Kalkulation des Angebots.

Der AN hat unverzüglich direkt nach Auftragserhalt eine komplette und sauber gegliederte Türelementliste, welche sämtliche ausgeschriebenen Türelemente mit allen ausgeschriebenen Eigenschaften und allen weiteren erforderlichen Angaben beinhaltet, aufzustellen und dem Auftraggeber rechtzeitig vor der Türelementbestellung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

Erstellen von Werkstatt- und Montageplänen

Der AN hat zur Ausführung eine komplette Werkstatt- und Montageplanung sowie eine Türliste wie oben beschrieben auf Grundlage der vom AG zur Verfügung gestellten Unterlagen und in dem Leistungsverzeichnis enthaltenden Beschreibungen zu erstellen und dem Architekten / AG zur Freigabe vorzulegen.

Darzustellen sind alle Türtypen mit allen erforderlichen Einbaudetails. Die Planunterlagen sind mit CAD-Programm, normgerecht und maßstäblich zu erstellen. Die Einbausituation muss dargestellt werden. Die Beschriftung hat in deutscher Sprache zu erfolgen.

Die Darstellung hat in Grundrissen, Ansichten, Schnitten und Detailzeichnungen in geeignetem Maßstab zu erfolgen und ist mit Montagehinweisen, wie z.B. Befestigungsabstände, Materialangaben, Maserungsverläufen und technischen Daten zu kommentieren.

Aus den Fertigungszeichnungen und Türlisten des AN müssen alle Angaben zur Türfertigung, Montage und über die Beschläge hervorgehen.

Rechtzeitig vor Fertigung bzw. Bestellung der Bauteile hat der AN eigenverantwortlich ein Bauaufmaß zu erstellen und die Ergebnisse bei der Erstellung der Türliste, seiner Planung, Fertigung bzw. Bestellung zu berücksichtigen.

Die Planunterlagen sind mit CAD-Programm, normgerecht und

maßstäblich zu erstellen, Anlagen und Bauteile müssen zum Baukörper und den Komponenten anderer Gewerke exakt vermaßt sein, die Beschriftung hat in deutscher Sprache zu erfolgen. Die für die Erstellung der Werkstatt- und Montageplanung erforderliche Angaben der von der jeweiligen Leistungsausführung betroffenen Vor- bzw. Nachfolgegewerke hat der Auftragnehmer beim Auftraggeber eigenverantwortlich einzuholen

Alle Unterlagen sind dem AG ohne Aufforderung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn zu übergeben, dass ein Prüfungszeitraum von 2 Kalenderwochen eingehalten, sowie die Planung anhand der getroffenen Prüfeintragungen vor Ausführung überarbeitet bzw. fortgeschrieben werden kann.

Änderungen, die durch verspätete Zeichnungsvorlage seitens des AN bedingt sind, rechtfertigen keine Terminverschiebung. Der AN hat seine Montage- und Werkstattzeichnungen in geeignetem Format, darunter auch DIN A0 (M1:1) als PDF sowie in DIN A3 maßstäblich an den AG zur Prüfung abzugeben. Die Frist für die eigenverantwortliche Überarbeitung der Planung durch den AN auf Grundlage der Prüfkorrekturen der AG -Seite beträgt maximal 10AT, anschließend ist dem AG ein korrigierter Planrücklauf zuzusenden.

Alle entsprechenden Planungen, Türlisten des AN einschl. der Tür- und Beschlagsersatzteillisten, Bedien- und Wartungsanleitungen, Türbücher und dgl. sind dem AG als Bestandsunterlagen zusätzlich auf Datenträgern zu übergeben.

Alle Bestellungen und Fertigungen erfolgen nach eigenverantwortlicher Feststellung und Ermittlung des AN.

Der AN ist verpflichtet, bei brandschutz- bzw. schallschutz- und einbruchschutztechnischen Forderungen die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) vorzulegen.
Prüfzeugnisse und Herstellernachweise sind vor Ausführung vorzulegen.

1,000 psch .....

1.1.20. Türliste

Erstellen einer Türliste.

Die dem Leistungsverzeichnis beiliegende Türliste ist ein Konzept und dient nur der Kalkulation des Angebots.

Der AN hat unverzüglich direkt nach Auftragserhalt eine komplette und sauber gegliederte Türelementliste, welche sämtliche ausgeschriebenen Türelemente mit allen ausgeschriebenen Eigenschaften und allen weiteren

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**1.**	**Allgemein**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	erforderlichen Angaben beinhaltet, anhand der Vorlage aufzustellen und dem Auftraggeber rechtzeitig vor der Türelementbestellung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Die Erstellung der Türliste hat auf Grundlage der Türliste des AG, Planunterlagen, Ausschreibungstexte sowie der Aufmaße vor Ort durch den AN zu erfolgen. Sämtliche Angaben der Türliste des AG und die Einbausituationen gem. Grundrissen und Details sind zu beachten. Die Türliste ist dem AG unaufgefordert im PDF- sowie Excelformat zur Prüfung vorzulegen. Die Vorlage hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass Lieferzeiten und die Einbaufristen eingehalten werden. Die Türbestellung erfolgt erst nach Genehmigung der Türliste durch den AG / Architekten.	1,000	psch		.....
Summe 1.1.	**Planungsleistungen**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**1.**	**Allgemein**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1.2. Bemusterung

1.2.10. Handmuster Stahlblechbeschichtung Metalltür

Muster zur Oberflächen- und Farbtonabstimmung vor Produktionsfreigabe der Metalltüren.

Das Muster muss die geforderte Materialqualität, Blechdicke und Oberflächenstruktur der späteren Ausführung abbilden.

Jedes Handmuster muss zwingend aus einer Kombination aus einem originalen Zargenprofilstück und einem separaten Türblatt-Blechstück bestehen, um die Farbwirkung auf beiden Bauteilen abzugleichen.

Ausführung: Stahlblechbeschichtung als Handmuster.

Materialstärke:
t = 1,5 mm (Türblatt) / t = 2,0 mm (Zarge).

Abmessungen:ca. DIN A4 (ca. 210 x 297 mm).

Umfang:
Inklusive Beschichtung in unterschiedlichen Abtönungen/Glanzgraden nach Vorgabe der Architektur (mind. 12 Farbvarianten):

Alle Handmuster zweiteilig, wie oben beschrieben:

3 Handmuster in Anlehnung an RAL 9006
3 Stück in Anlehnung an RAL 9003
3 Stück in Anlehnung an NCS S 1020 B
3 Stück in Anlehnung an NCS S 4030 B

4 Stück von Dämpfungs-/Dichtungsprofilen(in 4 Farben: beige, hellgrau, grau, weiß) je ca. 300mm

12,000 St ....

1.2.20. Farbbemusterung Holztür: Türblatt und Zarge

Erstellung von vier Farbmustern zur Bestimmung der Oberflächenfarbe für die ausgeschriebenen Türelemente aus Holz/Holzwerkstoffen

Die Muster müssen der zur Ausführung vorgesehenen Qualität entsprechen.

Ausführung:
Durchgefärbtes HPL (High Pressure Laminate) als Handmuster.
Materialstärke:t = 0,7 mm bis 0,8 mm (entsprechend der HPL-Decklage).
Abmessungen:ca. DIN A4 (ca. 210 x 297 mm).

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**1.**	**Allgemein**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Umfang:4 Stück Handmuster in vier verschiedenen Farbtönen mit unterschiedlichen Aufhellungsgraden nach Vorgabe der Architektur.				
		4,000	St	.....	.....
1.2.30.	**Bemusterung Holztür: Türblatt und Zarge** Erstellung eines Musters (mind. ca. DIN A4) für die ausgeschriebenen Türelemente bestehend aus 1 Band 1 Stück Zarge mit allseitiger Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm 1 Stück Türblatt mit allseitiger Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm 4 Stück von Dämpfungs-/Dichtungsprofilen (in 4 Farben: beige, hellgrau, grau, weiß) je ca. 300mm				
		1,000	St	.....	.....
	Summe 1.2. **Bemusterung**				**.....**
	Summe 1. **Allgemein**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2. **Metalltür I Rohrahmentür verglast**

2.1. **Ausführung gem. abZ/aBg "Anwendung in größerer Höhe"**

2.1.10. **Zulage für die Ausführung von Feuerschutz-/Rauchschutztüren gem. abZ/aBg "Anwendung in größerer Höhe"**

Zulage zu den unterstehenden Tür-Positionen im Untergeschoss (UG) für die Ausführung von Türelementen, deren konstruktive Eigenschaften vollumfänglich der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung für die "Anwendung in größerer Höhe" (nicht fußbodengleicher Einbau) entsprechen.

Besondere Einbausituation:
Die Türen im Untergeschoss befinden sich im Verlauf direkt im Bereich eines Doppelbodens (H= ca. 1400mm) und müssen zwingend der Zulassung für die "Anwendung in größerer Höhe" entsprechen.

Hierbei ist vom Bieter besonders zu berücksichtigen:

Konstruktive Eigenschaften: Es sind ausschließlich Türen anzubieten, deren Konstruktion für diesen spezifischen Anwendungsfall bauaufsichtlich zugelassen ist.

Insbesondere ist zu beachten:

Dichtungsausführung unten: Die in den Positionen geforderte integrierte, mechanisch absenkbare Bodendichtung muss zwingend der Zulassung für die "Anwendung in größerer Höhe" entsprechen.

Montagesituation und Funktion: Die absenkbare Bodendichtung des Türblatts muss so eingestellt und montiert werden, dass sie beim Schließen der Tür vollflächig, kraftschlüssig und rauchdicht direkt auf der massiven Oberkante der Stahlbeton-Abschottung aufsetzt.

Zweiflügelige Elemente: Bei zweiflügeligen Türen ist zusätzlich eine dauerelastische Dichtung im Mittelfalz anzuordnen.

Einbaubeschränkung: Der Einsatz einer Standard-Innentür ohne Zulassung für "Anwendung in größerer Höhe" ist verboten.

84,000 St ....

Summe 2.1. **Ausführung gem. abZ/aBg "Anwend..** **.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.2. **Typ SB-B 01**

2.2.10. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1575 mm H 2520 mm T90 Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur PZ-Schloss
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung
DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1575' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90
DIN 4102-5,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,
Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1
als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen,
mörteldicht, ohne Bodeneinstand,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,
Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet,
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit
aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss,
vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung,
absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.901 03

Zarge Spiegelbreite (BS / BGS): 60/75mm,
Zargenaußenmaß: 62mm
Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1350mm

Farbe: RAL 9006

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: (wird separat vergütet)
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: -
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: -'.

1,000 St ....

2.2.20. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2520 mm T90 RS RC3 Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur PZ-Schloss
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: -1.902.01 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/75mm, Feststeller im OTS, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1100mm Farbe: RAL 9006 Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: (wird separat vergütet) ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: -'.				
		1,000	St	.....	.....
2.2.30.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1130 mm H 2200 mm T90 Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1130' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2200' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, Befestigung an Stahlbeton,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.007 02 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/75mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm Farbe: RAL 9003 Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: -'.	1,000	St	.....	.....
2.2.40.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm T90 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.087 01 Raumcode: 01.087 01 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/75mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Farbe: RAL 9003 Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: - '.	2,000	St	.....	.....
2.2.50.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm T30 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.916 01				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/75mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Farbe: RAL 9003 Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....
2.2.60.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1134 mm H 2200 mm T90 Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1134' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2200' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 01.007 02 Raumcode: 02.007 02 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/75mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Farbe: RAL 9003 Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		2,000	St	.....	.....
2.2.70.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm T30 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 01.917 01 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/75mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Farbe: RAL 9003 Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.2.	**Typ SB-B 01**			**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.3. **Typ SB-B 03**

2.3.10. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2520 mm H 2760 mm T90 RS RC3
Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '2520' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2760' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,
Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,
Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet,
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.901 02

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 100/85mm,
Zargenaußenmaß: 105mm
Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm
Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 2200mm

Ausführung als revers öffnende Tür

Betätigung Standflügel
- Ausführung mit Falztreibriegel.
Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet.
Türdrücker sind nicht vorgesehen

Farbe: RAL 9003

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: -
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: -

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....
2.3.20.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2520 mm H 2760 mm T30 RS RC3** **Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2760' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: -1.901 04 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 100/85mm, Zargenaußenmaß: 105mm Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 2200mm Betätigung Standflügel - Ausführung mit Falztreibriegel. Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet. Türdrücker sind nicht vorgesehen Farbe: RAL 9006 Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....
	Summe 2.3. Typ SB-B 03				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.4. Typ SB-B 04

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.4.10. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2525 mm H 2520 mm T30 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '2525' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.906 09
Raumcode: -1.916 03

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 85/100mm,
Zargenaußenmaß: 105mm

Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm
Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 2140mm

Betätigung Standflügel
- Ausführung mit Falztreibriegel.
Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet.
Türdrücker sind nicht vorgesehen

Farbe: RAL 9003

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: -
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: -
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: -'.

2,000 St ....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.4.20. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1800 mm H 2520 mm T30 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1800' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.917 06

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 85/100mm,
Zargenaußenmaß: 105mm
Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm
Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 1600mm

Betätigung Standflügel
- Ausführung mit Falztreibriegel.
Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet.
Türdrücker sind nicht vorgesehen

Farbe: RAL 9003

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: -
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: -
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: -'.

1,000 St ....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.4. **Typ SB-B 04**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.5. **Typ SB-B 05**

2.5.10. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2430 mm H 2520 mm T30 RC3
Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '2430' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.902 05

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 100/85mm,
Zargenaußenmaß: 105mm
Türblattstärke: 62mm

Aufsatzprofil für die Zarge, Bandseite, für die flächenbündige Ausführung mit der Metallbekleidung der Wandfläche.
Gesamttiefe Siekenkante/Zargenumbug: 25mm.
Die Ausführung der Zarge ohne Aufsatzprofil mit Siekenkante/Zargenumbug von 25mm ist zulässig.
Die Anforderung T30 RC3 ist beim Auswahl des System zu berücksichtigen.

Betätigung Standflügel
- Ausführung mit Falztreibriegel.
Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet.
Türdrücker sind nicht vorgesehen

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm
Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 2100mm

Farbe: RAL 9006

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: -'.				
		1,000	St	.....	.....
	Summe 2.5. **Typ SB-B 05**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.6. **Typ SB-B 07**

2.6.10. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2525 mm H 2520 mm T30 Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '2525' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.901 01

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/60mm,
Zargenaußenmaß: 62mm

Türblattstärke: 62mm

Flügel-Teilung assymetrich, Breite Gehflügel B= 1255mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm
Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 2200mm

Betätigung Standflügel
- Ausführung mit Falztreibriegel.
Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet.
Türdrücker sind nicht vorgesehen

Farbe: RAL 9006

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: -'.				
		1,000	St	.....	.....
	Summe 2.6. Typ SB-B 07				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.7. **Typ SB-B 08**

2.7.10. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2300 mm Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung
DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,
bauphysikalische Anforderungen:
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,
Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1
als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen,
mörteldicht, ohne Bodeneinstand,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,
Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet,
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit
aufgesetzten Bändern, 4 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für
PZ-Schloss, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: 00.001 01

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 40/25mm,
Zargenaußenmaß: 67mm
Türblattstärke: 67mm
Ausführung als Feuchtraumtür
Ausführung als revers öffnende Tür

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm

Farbe Öffnungsfläche: in Anlehnung an NCS S 1020 B
Farbe Zargenspiegel, Falzbreite, Falztiefe: wie Öffnungsfläche

Farbe Schließfläche: in Anlehnung an NCS S 4030 B
Farbe zarge: Leibungstiefe, Bandgegenseite: wie Schließfläche

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: -
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: -
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: -'.

1,000 St ....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.7.20. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2300 mm Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung
DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,
bauphysikalische Anforderungen:
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,
Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1
als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen,
mörteldicht, ohne Bodeneinstand,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,
Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet,
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit
aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für
PZ-Schloss, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: 00.003 01
Raumcode: 00.004 01

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 40/25mm,
Zargenaußenmaß: 67mm
Türblattstärke: 67mm
Ausführung als Feuchtraumtür
Ausführung als revers öffnende Tür

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm

Farbe Öffnungsfläche: in Anlehnung an NCS S 1020 B
Farbe Zargenspiegel, Falzbreite, Falztiefe: wie Öffnungsfläche

Farbe Schließfläche: in Anlehnung an NCS S 4030 B
Farbe zarge: Leibungstiefe, Bandgegenseite: wie Schließfläche

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: -
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: -'.

2,000 St ....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.7.30. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2300 mm Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung
DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,
bauphysikalische Anforderungen:
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,
Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1
als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen,
mörteldicht, ohne Bodeneinstand,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,
Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet,
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit
aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für
PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit
Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: 00.902 03; 04; 05 - 3 Stück
Raumcode: 01.902 02; 03; 04 - 3 Stück
Raumcode: 02.902 03; 04 - 2 Stück

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 40/25mm,
Zargenaußenmaß: 67mm
Türblattstärke: 67mm
Ausführung als Feuchtraumtür

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm

Farbe Öffnungsfläche: in Anlehnung an NCS S 1020 B
Farbe Zargenspiegel, Falzbreite, Falztiefe: wie Öffnungsfläche

Farbe Schließfläche: in Anlehnung an NCS S 4030 B
Farbe zarge: Leibungstiefe, Bandgegenseite: wie Schließfläche

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: -
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: -
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: -'.

8,000 St ....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.7. **Typ SB-B 08**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.8. **Typ SB-B 09**

2.8.10. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm T30 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl 1Lichtausschnitt Drückergarnitur
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung
DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30
DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,
Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1
als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen,
mörteldicht, ohne Bodeneinstand,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,
Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet,
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit
einem Lichtausschnitt, Ausschnittform rechteckig,
Ausschnittbreite '330' mm,
Ausschnitthöhe '1030' mm, Verglasung aus Verbund-
Sicherheitsglas (VSG), mit aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je
Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für
PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, vorgerichtet für
motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: 00.906 01
Raumcode: 01.906 01

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/75mm,
Zargenaußenmaß: 62mm
Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm

Farbe: RAL 9003

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: -
ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet
ELT Motor Antrieb 230V: wird separat vergütet
'.

2,000 St ....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.8.20. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm T90 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl 1Lichtausschnitt Drückergarnitur
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung
DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90
DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,
Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1
als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen,
mörteldicht, ohne Bodeneinstand,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,
Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet,
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit
einem Lichtausschnitt, Ausschnittform rechteckig,
Ausschnittbreite '330' mm,
Ausschnitthöhe '1030' mm, Verglasung aus Verbund-
Sicherheitsglas (VSG), mit aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je
Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für
PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, vorgerichtet für
motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: 00.906A 01
Raumcode: 01.906A 01

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/75mm,
Zargenaußenmaß: 62mm
Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm

Farbe: RAL 9003

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet
ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet
ELT Motor Antrieb 230V: wird separat vergütet
'.

2,000 St ....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.8.	**Typ SB-B 09**			**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.9. **Typ SB-B 10**

2.9.10. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1000 mm H 1000 mm T90 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur**
Innentürelement aus Türblatt und Rahmen umlaufend, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend

Breite Nennmaß Wandöffnung '1000' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '1000' mm,

bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Rahmen aus Stahlblech, verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht,
Ausführung als Revisions-Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273,
vorgerichtet für PZ-Schloss

Raumcode: -1.092 01; 02

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 40/55mm,
Zargenaußenmaß: 85mm
Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 880mm

Farbe: RAL 9003

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: -
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: -
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: -
.

2,000 St ....

2.9.20. gemäß Position 2.9.10.
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1000 mm H 1000 mm Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
ohne Brand- und Rauchschutzanforderung

Raumcode: -1.089 01

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 40/55mm, Zargenaußenmaß: 85mm Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 880mm Farbe: RAL 9003 Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - .	1,000	St	.....	.....
	Summe 2.9. **Typ SB-B 10**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.10. **Typ SR-G11**

2.10.10. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2520 mm RC3 Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung
DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Einbruchhemmung RC 3 DIN
EN 1627,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech,
Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1
als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen,
mörteldicht,
Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil,
Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet,
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel
transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas
(VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für
Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet
für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.906 01

Farbe: RAL 9006
Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm,
Zargenaußenmaß: 62mm
Türblattstärke: 62mm
Ausführung als revers öffnende Tür

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: -
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: -
'.

1,000 St ....

2.10.20. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2300 mm T90 RS RC3 Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: -1.904 02 Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....
2.10.30.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2300 mm T30 RS RC3 Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: -1.904 01 Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....
2.10.40.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1255 mm H 2300 mm T30 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1255' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.901 02 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm, Zargenaußenmaß: 62mm Zarge Rahmenverbreitung 30 mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: wird separat vergütet '.	1,000	St	.....	.....
2.10.50.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1255 mm H 2300 mm 27dB T30 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1255' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.901 01 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm, Zargenaußenmaß: 62mm Zarge Rahmenverbreitung 30 mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: wird separat vergütet '.	1,000	St	.....	.....
2.10.60.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2520 mm T30 RS RC3 Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: -1.910 01 Raumcode: 01.910 01 Raumcode: 01.915 01 Raumcode: 02.915 01				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Raumcode: -1.915 01 Raumcode: 00.910A 01 Raumcode: 00.915A 01 Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.	7,000	St	.....	.....
2.10.70.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm 27dB T90 RS RC3 Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.901B 02 Raumcode: 00.904A 01 Raumcode: 01.904A 01				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.	3,000	St	.....	.....
2.10.80.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm 27dB T90 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 01.901B 01 Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.	1,000	St	.....	.....
2.10.90.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm T30 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.901B 01 Raumcode: 00.904A 02 Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: -				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		2,000	St	.....	.....
2.10.100.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1230 mm H 2300 mm 27dB T90 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1230' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.904 01 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: wird separat vergütet '.				
		1,000	St	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.10.110. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1325 mm H 2300 mm RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1325' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,
bauphysikalische Anforderungen: mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht,
Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für motorischen Antrieb, mit Bodendichtung, absenkbar,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: 00.904B 01

Farbe: RAL 9003
Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm,
Zargenaußenmaß: 62mm
Türblattstärke: 62mm
Ausführung als revers öffnende Tür

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: -
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: -
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: wird separat vergütet
'.

1,000 St ....

2.10.120. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm 27dB T30 RS RC3 Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 01.901 01 Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....
2.10.130.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm 27dB T30 RS RC3 Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Einbruchhemmung				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	RC 3 DIN EN 1627, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 01.904 02 Raumcode: 02.910 01 Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		2,000	St	.....	.....
2.10.140.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2300 mm T30 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 01.902 06 Farbe: RAL 9006 Raumcode: 02.902 06 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.	2,000	St	.....	.....
2.10.150.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm 27dB T90 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 01.904 01 Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....
2.10.160.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm 27dB T90 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 02.904 01 Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.	1,000	St	.....	.....
2.10.170.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm 27dB T30 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 02.901 02 Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.10.180. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm 27dB T30 RS Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht,
Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: 02.904 02

Farbe: RAL 9006
Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm,
Zargenaußenmaß: 62mm
Türblattstärke: 62mm
Ausführung als revers öffnende Tür

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: -
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: -
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: -
'.

1,000 St ....

2.10.190. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm 27dB Blockzarge/Blendrahmen Stahlblech Rahmentür Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Rahmentür, Rahmen aus Stahl, Hohlprofil, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, Türflügel transparent mit einer Füllung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 02.901 01 Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 75/55mm, Zargenaußenmaß: 62mm Türblattstärke: 62mm Ausführung als revers öffnende Tür Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....
2.10.200.	**Kosten für Mehraufwand für die Montage in zwei getrennten Abschnitten.** Kosten für Mehraufwand für zeitversetzte Türflügelmontage und Zwischenlagerung beim AN. Gilt für alle Rohrrahmentüren in diesem LV-Bereich. Der Leistungsumfang umfasst: Phase 1: Montage der Türzargen im Zuge der Ausführung der Leistungen des AN. Zwischenlagerung: Einlagerung der Türflügel (inkl. Glas und Beschlägen) beim AN für ca. 4-5 Monate, geschützt vor Witterung und Beschädigung.				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Phase 2: Montage der Türflügel nach Freigabe durch den AG. Alle Mehraufwendungen aus der gestaffelten Ausführung sind in den Einheitspreis einzurechnen.	30,000	St	.....	.....
	Summe 2.10. Typ SR-G11				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.11. **Typ SU-B 02**

2.11.10. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2520 mm T90 RC3 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 300 mm Metalltür vollflächig Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet,
Maulweite '300' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.902 02

Farbe: RAL 9006
Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 48/79mm,

Aufsatzprofil für die Zarge, Bandseite, für die flächenbündige Ausführung mit der Metallbekleidung der Wandfläche.
Gesamttiefe Siekenkante/Zargenumbug: 25mm.
Die Ausführung der Zarge ohne Aufsatzprofil mit Siekenkante/Zargenumbug von 25mm ist zulässig.
Die Anforderung T90 ist beim Auswahl des System zu berücksichtigen.

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1100mm

Türblattstärke: 62mm
Ausführung mit Dickfalz

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....
2.11.20.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2520 mm T90 RC3 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 300 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '300' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: -1.902 04 Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 48/79mm, Aufsatzprofil für die Zarge, Bandseite, für die flächenbündige Ausführung mit der Metallbekleidung der Wandfläche. Gesamttiefe Siekenkante/Zargenumbug: 25mm. Die Ausführung der Zarge ohne Aufsatzprofil mit Siekenkante/Zargenumbug von 25mm ist zulässig. Die Anforderung T90 ist beim Auswahl des System zu berücksichtigen. Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1100mm Türblattstärke: 62mm Ausführung mit Dickfalz Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....
2.11.30.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2520 mm T90 RS RC3 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 300 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '300' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: -1.902 03 Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 48/79mm, Aufsatzprofil für die Zarge, Bandseite, für die flächenbündige Ausführung mit der Metallbekleidung der Wandfläche. Gesamttiefe Siekenkante/Zargenumbug: 25mm. Die Ausführung der Zarge ohne Aufsatzprofil mit Siekenkante/Zargenumbug von 25mm ist zulässig. Die Anforderung T90 ist beim Auswahl des System zu berücksichtigen. Türblattstärke: 62mm Ausführung mit Dickfalz Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1100mm				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....
2.11.40.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2520 mm T30 RC3 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 275 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '275' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: -1.902 06 Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 48/79mm, Aufsatzprofil für die Zarge, Bandseite, für die flächenbündige Ausführung mit der Metallbekleidung der Wandfläche. Gesamttiefe Siekenkante/Zargenumbug: 25mm. Die Ausführung der Zarge ohne Aufsatzprofil mit Siekenkante/Zargenumbug von 25mm ist zulässig. Die Anforderung T90 ist beim Auswahl des System zu berücksichtigen. Türblattstärke: 62mm Ausführung mit Dickfalz Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1100mm				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....
2.11.50.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2520 mm T30 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 275 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '275' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: -1.902 07 Raumcode: -1.902 08 Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 48/79mm, Aufsatzprofil für die Zarge, Bandseite, für die flächenbündige Ausführung mit der Metallbekleidung der Wandfläche. Gesamttiefe Siekenkante/Zargenumbug: 25mm. Die Ausführung der Zarge ohne Aufsatzprofil mit Siekenkante/Zargenumbug von 25mm ist zulässig. Die Anforderung T90 ist beim Auswahl des System zu berücksichtigen. Türblattstärke: 62mm Ausführung mit Dickfalz				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1100mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.	2,000	St	.....	.....
Summe 2.11.	**Typ SU-B 02**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.12. **Typ SU-B 21**

2.12.10. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2520 mm T30 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet,
Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.906 02
Raumcode: -1.907 02
Raumcode: -1.907 06
Raumcode: -1.914 03
Raumcode: -1.914 08
Raumcode: -1.916 06
Raumcode: -1.916 10
Raumcode: -1.917 11
Raumcode: -1.917 12
Raumcode: -1.920 01
Raumcode: -1.920 04
Raumcode: -1.920 11

Farbe: RAL 9003
Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm,

Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1200mm

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt:

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		12,000	St	.....	.....
2.12.20.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2520 mm T30 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: -1.920 09 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1200mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.12.30. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2520 mm T30 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung
DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30
DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge
verzinkt und beschichtet,
Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als
Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen,
mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit
Mörtel,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,
Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet,
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit
Bändern, 3 Bänder je Flügel,
vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A
Drücker-Betätigung, vorgerichtet für Einsteckschloss,
vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung,
absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.906 08

Farbe: RAL 9003
Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm,

Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1200mm

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt:
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: -
'.

1,000 St ....

2.12.40. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2520 mm T30 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: -1.920 09 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm, Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1200mm Türblattstärke: 62mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.	1,000	St	.....	.....
2.12.50.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1170 mm H 2300 mm T30 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 300 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1170' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Maulweite '300' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: -1.016 01 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1000mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....
2.12.60.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1170 mm H 2300 mm T30 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 200 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1170' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '200' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.912A Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1000mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: - '.	1,000	St	.....	.....
2.12.70.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm T30 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.916 06 Farbe: RAL 9003				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: - '.	1,000	St	.....	.....
2.12.80.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm T30 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 300 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '300' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 01.065 01 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....
2.12.90.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm T30 RS RC3 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 01.901 02 Farbe: RAL 9006 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 75/55mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.12.100. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm T30 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung
DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30
DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge
verzinkt und beschichtet,
Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als
Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen,
mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit
Mörtel,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,
Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet,
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit
Bändern, 3 Bänder je Flügel,
vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A
Drücker-Betätigung, vorgerichtet für Einsteckschloss,
vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung,
absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: 02.901B 01

Farbe: RAL 9003
Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm,

Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: -
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: -
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: -
'.

1,000 St ....

2.12.110. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm 27dB T30 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 01.917 02 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....
2.12.120.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2520 mm T90 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: - 1.917 01 Raumcode: - 1.917 02 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1200mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		2,000	St	.....	.....
2.12.130.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2520 mm T90 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 01.052 01 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1200mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.	1,000	St	.....	.....
2.12.140.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2520 mm T90 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Raumcode: 01.912 02 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1200mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: - '.	1,000	St	.....	.....
2.12.150.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2300 mm T30 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: - 1.013 01 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1200mm				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.	1,000	St	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.12.160. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2300 mm T30 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet,
Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: - 1.903 01

Farbe: RAL 9003
Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm,

Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1200mm

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet
ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet
ELT Motor Antrieb 230V: -
'.

1,000 St ....

2.12.170. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2300 mm T30 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: - 1.903 02 Raumcode: - 1.903 03 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1200mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		2,000	St	.....	.....
2.12.180.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm 27dB T90 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.906 02 Raumcode: 00.916 02 Raumcode: 01.906 02 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: - '.	3,000	St	.....	.....
2.12.190.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1305 mm H 2300 mm T90 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 300 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1305' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '300' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 01.916 02 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: - '.	1,000	St	.....	.....
2.12.200.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1170 mm H 2200 mm T90 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 200 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1170' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2200' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '200' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.053 01 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1000mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		1,000	St	.....	.....
2.12.210.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1220 mm H 2100 mm T90 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1220' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2100' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: - 1.904 03 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm, Türblattstärke: 62mm				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: -
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt:
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: -
'.

1,000 St ....

2.12.220. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 800 mm H 800 mm T90 RS Umfassungszarge Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur**
Innentürelement aus Türblatt und Rahmen umlaufend, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend

Breite Nennmaß Wandöffnung '800' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '800' mm,

bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge Maulweite '250' mm verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht,
Ausführung als Revisions-Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273,
vorgerichtet für PZ-Schloss

Raumcode: -1.007 01

Farbe: RAL 9003

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm,
Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 600mm

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: -
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: -
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: -
.

1,000 St ....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.12.230. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 760 mm H 2050 mm T90 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, stumpf einschlagend,
Breite Nennmaß Wandöffnung '760' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2050' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90
DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet,
Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,
Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet,
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.001 01

Farbe: RAL 9003
Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm,

Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 600mm

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: -
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt:
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: -
'.

1,000 St ....

2.12.240. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 760 mm H 2050 mm T90 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 200 mm Metalltür vollflächig Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
einflügelig, stumpf einschlagend,
Breite Nennmaß Wandöffnung '760' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2050' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

DIN 4102-5,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet,
Maulweite '200' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: 00.053 02
Raumcode: 01.912A 01

Farbe: RAL 9003
Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm,

Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 600mm

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: -
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt:
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: -
'.

2,000 St ....

2.12.250. **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 800 mm H 800 mm, Umfassungszarge Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur**
Innentürelement aus Türblatt und Rahmen umlaufend, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend

Breite Nennmaß Wandöffnung '800' mm,

Höhe Nennmaß Wandöffnung '800' mm,

Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge Maulweite '250' mm verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht,
Ausführung als Revisions-Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel,

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss Raumcode: -1.016 02 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 600mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - .	1,000	St	.....	.....
2.12.260.	**Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 900 mm H 900 mm Umfassungszarge Stahlblech Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Rahmen umlaufend, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend Breite Nennmaß Wandöffnung '900' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '900' mm, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge Maulweite '250' mm verzinkt und beschichtet, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, Ausführung als Revisions-Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 2 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss Raumcode: -1.904 04 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 800mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: -				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - .				
		1,000	St	.....	.....
	Summe 2.12. Typ SU-B 21				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.13. **Typ SU-B 22**

2.13.10. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2385 mm H 2520 mm T30 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '2385' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet,
Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 3 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.906 03
Raumcode: -1.906 05
Raumcode: -1.906 07
Raumcode: -1.907 01
Raumcode: -1.907 03
Raumcode: -1.914 07
Raumcode: -1.914 09
Raumcode: -1.916 05
Raumcode: -1.916 07
Raumcode: -1.916 09

Farbe: RAL 9003

Hinweis: Explosionsbelastung
Explosionsbelastung von 15 hPa ist bei Systemauswahl und der Kalkulation zu berücksichtigen.

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 40/55mm,

Türblattstärke: 70mm
Ausführung mit Dickfalz

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Betätigung Standflügel - Ausführung mit Falztreibriegel. Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet. Türdrücker sind nicht vorgesehen Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 2140mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: -'.	10,000	St	.....	.....

Summe 2.13. **Typ SU-B 22** **.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.14. **Typ SU-B 23**

2.14.10. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1565 mm H 2520 mm T30 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1565' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet,
Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 4 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.917 04
Raumcode: -1.917 05
Raumcode: -1.917 07
Raumcode: -1.917 08
Raumcode: -1.917 09
Raumcode: -1.917 10
Raumcode: -1.920 02
Raumcode: -1.920 03
Raumcode: -1.920 05
Raumcode: -1.920 06
Raumcode: -1.920 07
Raumcode: -1.920 08
Raumcode: -1.920 10

Farbe RAL 9003

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm,

Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 750mm
Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 1400mm

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Betätigung Standflügel - Ausführung mit Falztreibriegel. Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet. Türdrücker sind nicht vorgesehen Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: -'.	13,000	St	.....	.....
2.14.20.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1565 mm H 2520 mm T90 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, Breite Nennmaß Wandöffnung '1565' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 4 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: -1.917 03 Farbe RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 750mm Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 1400mm Betätigung Standflügel				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Ausführung mit Falztreibriegel. Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet. Türdrücker sind nicht vorgesehen Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: -'.				
		1,000	St	.....	.....
2.14.30.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1925 mm H 2520 mm T30 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1925' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 4 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.906 04 Raumcode: 00.916 04 Farbe RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 1700mm				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Betätigung Standflügel - Ausführung mit Falztreibriegel. Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet. Türdrücker sind nicht vorgesehen Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: -'.	2,000	St	.....	.....
2.14.40.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1925 mm H 2520 mm T30 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1925' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 4 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.906 06 Raumcode: 00.916 05 Raumcode: 02.914 01 Farbe RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 1700mm Betätigung Standflügel - Ausführung mit Falztreibriegel. Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet. Türdrücker sind nicht vorgesehen Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: -'.	3,000	St	.....	.....
2.14.50.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1925 mm H 2755 mm T30 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1925' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2755' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 4 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 01.912 01 Farbe RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1000mm				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 1700mm Betätigung Standflügel - Ausführung mit Falztreibriegel. Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet. Türdrücker sind nicht vorgesehen Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: -'.	1,000	St	.....	.....
2.14.60.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1925 mm H 2520 mm 27dB T30 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1925' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 4 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 01.917 03 Farbe RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm, Türblattstärke: 62mm				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 1700mm Betätigung Standflügel - Ausführung mit Falztreibriegel. Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet. Türdrücker sind nicht vorgesehen Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: -'.	1,000	St	.....	.....
2.14.70.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1925 mm H 2520 mm 27dB T90 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1925' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 4 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.906 03 Raumcode: 00.916 03 Raumcode: 01.906 03 Farbe RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm
Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 1700mm

Betätigung Standflügel
- Ausführung mit Falztreibriegel.
Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels,
Edelstahl matt gebürstet.
Türdrücker sind nicht vorgesehen

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet
ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet
ELT Motor Antrieb 230V: -'.

3,000 St ....

2.14.80. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1925 mm H 2520 mm T90 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 300 mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1925' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet,
Maulweite '300' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 4 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: 00.065 01

Farbe RAL 9003

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm,

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm
Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 1700mm

Betätigung Standflügel
- Ausführung mit Falztreibriegel.
Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels,
Edelstahl matt gebürstet.
Türdrücker sind nicht vorgesehen

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet
ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet
ELT Motor Antrieb 230V: -'.

1,000 St ....

2.14.90. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1925 mm H 2520 mm T90 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1925' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet,
Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl,
Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet,
Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 4 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: 01.917 04

Farbe RAL 9003

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm,

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm
Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 1700mm

Betätigung Standflügel
- Ausführung mit Falztreibriegel.
Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels,
Edelstahl matt gebürstet.
Türdrücker sind nicht vorgesehen

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet
ELT Fluchttüröffner: -
ELT Motor Antrieb 230V: -'.

1,000 St ....

Summe 2.14. **Typ SU-B 23** **.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.15. **Typ SU-B 24**

2.15.10. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 1765 mm H 2520 mm T30 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1765' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet,
Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 4 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.906 10
Raumcode: -1.906 11
Raumcode: -1.907 07
Raumcode: -1.907 08
Raumcode: -1.907 10
Raumcode: -1.914 01
Raumcode: -1.914 02
Raumcode: -1.916 01
Raumcode: -1.916 02

Farbe RAL 9003

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm,

Türblattstärke: 62mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 750mm
Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 1600mm

Betätigung Standflügel
- Ausführung mit Falztreibriegel.
Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels,

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Edelstahl matt gebürstet. Türdrücker sind nicht vorgesehen Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: -.'.	9,000	St	.....	.....
2.15.20.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2725 mm H 2940 mm T30 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 300 mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '2725' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2940' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '300' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 4 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.906 05 Raumcode: 02.912 02 Farbe RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1100mm Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 2500mm Betätigung Standflügel - Ausführung mit Falztreibriegel.				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet. Türdrücker sind nicht vorgesehen Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: -'.				
		2,000	St	.....	.....
2.15.30.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2725 mm H 3140 mm T30 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 300 mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '2725' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '3140' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '300' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 4 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 01.916 01 Farbe RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1100mm Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 2500mm Betätigung Standflügel - Ausführung mit Falztreibriegel.				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet. Türdrücker sind nicht vorgesehen Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: -'.	1,000	St	.....	.....
2.15.40.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2725 mm H 2740 mm T90 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 300 mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '2725' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2740' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '300' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 4 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 00.040 01 Farbe RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1100mm Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 2500mm Betätigung Standflügel - Ausführung mit Falztreibriegel.				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet. Türdrücker sind nicht vorgesehen Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: -'.	1,000	St	.....	.....
2.15.50.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 2725 mm H 2940 mm T90 RS Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 300 mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '2725' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2940' mm, bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Befestigung an Stahlbeton, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '300' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 4 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 01.039 01 Raumcode: 01.039 02 Farbe RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm, Türblattstärke: 62mm Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1100mm Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 2500mm Betätigung Standflügel				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Ausführung mit Falztreibriegel. Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet. Türdrücker sind nicht vorgesehen Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: -'.	2,000	St	.....	.....
	Summe 2.15. Typ SU-B 24				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.16. **Typ SU-B 25**

2.16.10. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1170 mm H 2300 mm T30 RC3 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 150 mm Metalltür vollflächig Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1170' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627,
Befestigung an Trockenbauwand,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet,
Maulweite '150' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: 01.902B 02

Farbe: RAL 9003
Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 30/40mm,

Türblattstärke: 62mm
Ausführung mit Dickfalz

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet
ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet
ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet
ELT Motor Antrieb 230V: -'.

1,000 St ....

2.16.20. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1260 mm H 2300 mm 27dB T30 RC3 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 150 mm Metalltür vollflächig Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '150' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 02.902B 02 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 30/40mm, Türblattstärke: 62mm Ausführung mit Dickfalz Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: wird separat vergütet ELT Fluchttüröffner: wird separat vergütet ELT Motor Antrieb 230V: -'.	1,000	St	.....	.....
2.16.30.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2130 mm RC3 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 125 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2130' mm, bauphysikalische Anforderungen: Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Befestigung an Trockenbauwand,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '125' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle, Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: -1.907 11 Raumcode: -1.914 11 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 30/40mm, Türblattstärke: 62mm Ausführung mit Dickfalz Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.	2,000	St	.....	.....
2.16.40.	STLB-Bau: 04/2026 031 Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten **Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1170 mm H 2300 mm RC3 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 150 mm Metalltür vollflächig Stahl** Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1170' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, bauphysikalische Anforderungen: Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627, Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet, Maulweite '150' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Raumcode: 02.912 01 Raumcode: 02.914 01 Farbe: RAL 9003 Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 30/40mm, Türblattstärke: 62mm Ausführung mit Dickfalz Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm Zubehör: ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: - ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.	2,000	St	.....	.....
	Summe 2.16. Typ SU-B 25				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.17. **Typ SU-B 26**

2.17.10. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1385 mm H 2520 mm T30 RS EPR1 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2520' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095-1, Explosionshemmung EPR1 DIN EN 13123-1,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet,
Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel,
vorgerichtet für Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drücker-Betätigung, vorgerichtet für Einsteckschloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.906 04
Raumcode: -1.906 06
Raumcode: -1.907 04
Raumcode: -1.914 06
Raumcode: -1.916 04
Raumcode: -1.916 08

Hinweis Explosionsbelastung:
Explosionsbelastung 40 hPa ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen

Farbe: RAL 9003
Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): ca. 60/60mm,

Türblattstärke: 70mm
Ausführung mit Dickfalz

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1200mm

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: -

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: - '.				
		6,000	St	.....	.....
	Summe 2.17. Typ SU-B 26				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

2.18. **Typ SU-B 28**

2.18.10. STLB-Bau: 04/2026 031
Leistungsbereich: 031 Metallbauarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 2flg B 3850 mm H 2755 mm T30 Umfassungszarge Stahlblech Maulweite 250 mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '3850' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2755' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,
Befestigung an Stahlbeton,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Stahlblech, Zarge verzinkt und beschichtet,
Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, mörteldicht, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit Mörtel,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und beschichtet, Oberfläche der Schließfläche verzinkt und beschichtet, mit aufgesetzten Bändern, 4 Bänder je Flügel,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für PZ-Schloss, vorgerichtet für Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.914 04

Farbe RAL 9003

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 40/55mm,

Türblattstärke: 70mm

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1700mm
Lichte Durchgangsbreite Geh- und Standflügel: 3500mm

Betätigung Standflügel
- Ausführung mit Falztreibriegel.
Falztreibriegel zur manuellen Feststellung des Standflügels, Edelstahl matt gebürstet.
Türdrücker sind nicht vorgesehen

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**2.**	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ELT Magnetkontakt und Riegelkontakt: - ELT Fluchttüröffner: - ELT Motor Antrieb 230V: -'.				
		1,000	St	.....	.....
	Summe 2.18. Typ SU-B 28				**.....**
	Summe 2. Metalltür I Rohrahmentür verglast				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**3.**	**Holztür**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3. **Holztür**

3.1. **Typ HU-H 01**

3.1.10. STLB-Bau: 04/2026 027
Leistungsbereich: 027 Tischlerarbeiten
Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 900 mm H 2135 mm Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 125 mm Holzwerkstoff
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend,
Breite Nennmaß Wandöffnung '900' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff,
Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm,
Maulweite '125' mm, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Holzwerkstoff, stumpf (ungefälzt), mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-seitigem Einleimer, aus Kunststoff, mit PU-Kante, Kante eckig, mit Rollenband, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Türblatt unterseitig 2 cm gekürzt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.008B 01
Raumcode: -1.009B 01

Farbe: RAL 9003
Decklage aus HPL durchgefärbt

Oberfläche der Zarge aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, HPL durchgefärbt

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm,
Türblattstärke: 40mm
Lüftungsquerschnitt 0,024m2

Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 828,5mm'.

2,000 St ....

3.1.20. gemäß Position 3.1.10.
STLB-Bau: 04/2026 027
Leistungsbereich: 027 Tischlerarbeiten
Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 900 mm H 2135 mm Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 300 mm Holzwerkstoff
Maulweite: '300' mm Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.008D 01
Raumcode: -1.009D 01

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**3.**	**Holztür**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbe: RAL 9003 Decklage aus HPL durchgefärbt Oberfläche der Zarge aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, HPL durchgefärbt Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm, Türblattstärke: 40mm Lüftungsquerschnitt 0,024m2 Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 828,5mm'	2,000	St	.....	.....
Summe 3.1.	**Typ HU-H 01**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**3.**	**Holztür**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3.2. **Typ HU-H 02**

3.2.10. STLB-Bau: 04/2026 027
Leistungsbereich: 027 Tischlerarbeiten
Innentürel. Feuchtraumtür Drehflügeltür 1flg B 800 mm H 2135 mm Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 125 mm Holzwerkstoff
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Feuchtraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend,
Breite Nennmaß Wandöffnung '800' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff,
Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm,
Maulweite '125' mm, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Holzwerkstoff, stumpf (ungefälzt), mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-seitigem Einleimer, aus Kunststoff, mit PU-Kante, Kante eckig, mit Rollenband, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Türblatt unterseitig 2 cm gekürzt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.008C 01
Raumcode:-1.009C 01
Raumcode:00.007A 01
Raumcode:00.007B 01
Raumcode:01.007A 01
Raumcode:01.007B 01
Raumcode: 02.007A 01
Raumcode: 02.007B 01

Farbe: RAL 9003
Decklage aus HPL durchgefärbt

Oberfläche der Zarge aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, HPL durchgefärbt

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm,
Türblattstärke: 40mm
Lüftungsquerschnitt 0,024m2
Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 722,5mm'.

8,000 St ....

Summe 3.2. **Typ HU-H 02** **.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**3.**	**Holztür**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3.3. **Typ HU-H 03**

3.3.10. STLB-Bau: 04/2026 027
Leistungsbereich: 027 Tischlerarbeiten
Innentürel. Nassraumtür Drehflügeltür 1flg B 800 mm H 2135 mm Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 210 mm Kunststoff
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Nassraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend,
Breite Nennmaß Wandöffnung '800' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff,
Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm,
Maulweite '210' mm, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Kunststoff, stumpf (ungefälzt), mit PU-Kante, Kante eckig, mit Rollenband, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Türblatt unterseitig 2 cm gekürzt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: -1.008D 02
Raumcode: -1.009D 02

Farbe: RAL 9003
Decklage aus HPL durchgefärbt

Oberfläche der Zarge aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, HPL durchgefärbt

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm,
Türblattstärke: 40mm
Lüftungsquerschnitt 0,024m2
Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 709mm'.

2,000 St ....

Summe 3.3. **Typ HU-H 03** **.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**3.**	**Holztür**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3.4. **Typ HU-H 04**

3.4.10. STLB-Bau: 04/2026 027
Leistungsbereich: 027 Tischlerarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1170 mm H 2300 mm Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 150 mm Holzwerkstoff
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, Breite Nennmaß Wandöffnung '1170' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff, Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm, Maulweite '150' mm, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Holzwerkstoff, stumpf (ungefälzt), mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-seitigem Einleimer, aus Kunststoff, mit PU-Kante, Kante eckig, mit Rollenband, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: 01.013 01

Farbe: RAL 9003
Decklage aus HPL durchgefärbt

Oberfläche der Zarge aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, HPL durchgefärbt

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm,
Türblattstärke: 40mm
Lüftungsquerschnitt 0,024m2
Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels:XXXXmm

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet'.

1,000 St ....

Summe 3.4. **Typ HU-H 04** **.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**3.**	**Holztür**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3.5. **Typ HU-H 05**

3.5.10. STLB-Bau: 04/2026 027
Leistungsbereich: 027 Tischlerarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2300 mm 27dB Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 150 mm Holzwerkstoff
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff,
Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm,
Maulweite '150' mm, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Holzwerkstoff, stumpf (ungefälzt), mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-seitigem Einleimer, aus Kunststoff, mit PU-Kante, Kante eckig, mit Rollenband, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: 02.012 02
Raumcode: 02.012 03

Farbe: RAL 9003
Decklage aus HPL durchgefärbt

Oberfläche der Zarge aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, HPL durchgefärbt

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm,
Türblattstärke: 40mm
Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1050mm'.

2,000 St ....

Summe 3.5. **Typ HU-H 05** **.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**3.**	**Holztür**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3.6. **Typ HU-H 06**

3.6.10. STLB-Bau: 04/2026 027
Leistungsbereich: 027 Tischlerarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1260 mm H 2300 mm 27dB RC3 Umfassungszarge Holzwerkstoff Maulweite 150 mm Holzwerkstoff
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Einbruchhemmung RC 3 DIN EN 1627,
Ausführung mit Umfassungszarge, Zarge aus Holzwerkstoff,
Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm,
Maulweite '150' mm, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Holzwerkstoff, stumpf (ungefälzt), mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 4-seitigem Einleimer, aus Kunststoff, mit PU-Kante, Kante eckig, mit Rollenband, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: 02.012 01

Farbe: RAL 9003
Decklage aus HPL durchgefärbt

Oberfläche der Zarge aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, HPL durchgefärbt

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/60mm,
Türblattstärke: ca. 70mm
Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 1120mm

Zubehör:
ELT D/S Schloss inkl. Netzteil: wird separat vergütet'.

1,000 St ....

Summe 3.6. **Typ HU-H 06** **.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**3.**	**Holztür**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3.7. **Typ HB-H 07**

3.7.10. STLB-Bau: 04/2026 027
Leistungsbereich: 027 Tischlerarbeiten
Innentürel. Drehflügeltür 1flg B 1135 mm H 2300 mm 27dB Blockzarge/Blendrahmen Holzwerkstoff Holzwerkstoff
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2300' mm,
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 27 dB, Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen,
Zarge aus Holzwerkstoff,
Ansichtsbreite Bekleidung '60' mm,
Dicke Wand '250' mm, ohne Bodeneinstand, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, flächenbündig mit Zarge, mit Einlage aus Sperrholzplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Randbereich mit 3-seitigem Einleimer, aus Holz, Eiche, transparent beschichtet, Kante eckig, mit Rollenband, 3 Bänder je Flügel, vorgerichtet für Drückergarnitur, vorgerichtet für Einsteckschloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Raumcode: 02.008 01

Farbe: RAL 9003
Decklage aus HPL durchgefärbt

Oberfläche der Zarge aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, HPL durchgefärbt

Zarge Spiegelbreite in mm (BS / BGS): 60/58mm,
Zargenaußenmaß: 73mm
Türblattstärke: 70mm
Ausführung als revers öffnende Tür
Lichte Durchgangsbreite des Gehflügels: 900mm
'.

1,000 St ....

Summe 3.7. **Typ HB-H 07** **.....**

Summe 3. **Holztür** **.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**4.**	**Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

4. **Zubehör**

4.1. **Elektromechanische Türkomponenten und Sensorik**

4.1.10. **Fluchttüröffner nach DIN EN 13637 / EltVTR**
Fluchttüröffner nach DIN EN 13637 / EltVTR,
Ruhestromprinzip, inkl. Gegenfalle

Fluchttüröffner für den Einsatz in Rettungswegen zur elektrischen Verriegelung und Freigabe von Türen im Zuge von Flucht- und Rettungswegen, inklusive einer mechanisch exakt abgestimmten Gegenfalle (Fallenschloss/Einsteckschloss).

Der Fluchttüröffner muss für den Einbau in die Türzarge geeignet sein und unter Last (Zustrom von flüchtenden Personen) auch bei hohem Vorlastdruck (mindestens 3.000 N bis 5.000 N nach DIN EN 13637) sicher und verzögerungsfrei elektrisch entriegeln.
Die Funktion muss nach dem Ruhestromprinzip arbeiten, sodass bei Stromausfall oder Auslösung durch die Fluchttürsteuerung/Brandmeldeanlage eine sofortige mechanische Freigabe der Tür gewährleistet ist.

Die mitzuliefernde Gegenfalle ist als Schlosskomponente im Türblatt fachgerecht zu montieren. Sie muss in Geometrie, Hub und Materialbeschaffenheit präzise auf die Konstruktion des Fluchttüröffners abgestimmt sein, um ein klemmenfreies Schließen und sicheres Auslösen unter Last zu garantieren.

Der Türöffner muss mit einem potenzialfreien Rückmeldekontakt zur Überwachung des Türzustands (Tür offen/geschlossen) und des Riegel-/Fallenzustands ausgestattet sein. Diese werden in separaten LV-Positionen vergütet.

Bei Verwendung an Brand- oder Rauchschutztüren ist auf die entsprechende Eignung und Zulassung des Gesamtsystems (Türöffner und Gegenfalle) zu achten.

Ausführung inklusive aller erforderlichen Stemm-, Fräs- und Bohrarbeiten in Zarge und Türblatt, Einbau des passenden Schließblechs, Montage der Gegenfalle, Verlegung der Anschlussleitungen, Justage des Falleneingriffs, Funktionsprüfung im System der Fluchttürsteuerung sowie Dokumentation im Revisionsplan.

Inkl. Koordination mit AN Elektro, dass Fluchttüröffner und Fluchttürsteuerung zulassungstechnisch zusammenpassen.

Technische Mindestanforderungen:
- Zulassung / Konformität: DIN EN 13637 (bzw. EltVTR) sowie MPA-Prüfzeugnis für den Einsatz an Feuerschutztüren (falls

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**4.**	**Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	zutreffend) - Funktion: Ruhestrom (FS / failsafe) - Betriebsspannung: 12 V DC oder 24 V DC (stabilisiert, 100 % Einschaltdauer) - Vorlastentriegelung: Zuverlässiges Öffnen bei hohem Anpressdruck (> 3.000 N) - Gegenfalle: Mechanisch passendes Fallenschloss für das Türblatt, korrosionsgeschützt - Rückmeldung: Integrierter Rückmeldekontakt (Ankerkontakt / Rückmeldekontakt) - Ausführung: Universell verwendbar (DIN links / DIN rechts umstellbar oder passend spezifiziert)	35,000	St	.....	.....
4.1.20.	**VdS-Klasse C Riegelkontakt / Riegelschaltkontakt (EN 50131-2-2 Grad 3)** VdS-Klasse C Riegelkontakt / Riegelschaltkontakt (EN 50131-2-2 Grad 3) Elektromechanischer Riegelschaltkontakt nach VdS-Klasse C und EN 50131-2-2 Grad 3 zur Verschlussüberwachung von Türen oder Toren. Der Riegelkontakt ist im Schließblech des Türrahmens zu installieren und überwacht den vollständig ausgefahrenen Schlossriegel (Zwangsläufigkeit für die Scharfschaltung der Einbruchmeldeanlage). Der Betätigungshebel bzw. Schaltbolzen muss für den Schlossriegel optimal justiert werden und mechanisch verschleißarm ausgeführt sein. Der Melder muss sabotagegeschützt ausgeführt und gegen unbefugtes Öffnen oder Demontieren gesichert sein. Der Anschluss hat in 4-Leiter-Technik (oder höher) zu erfolgen, um eine kontinuierliche Sabotage- und Leitungsüberwachung (Differential-Verdrahtung) zu gewährleisten. Ausführung inklusive Fräs- und Stemmarbeiten im Schließblech/Rahmen, Justage des Schaltpunkts auf den Riegelweg, Verlegung des Anschlusskabels (halogenfrei), Funktionsprüfung sowie Dokumentation im Revisionsplan. Technische Mindestanforderungen: - Zulassung: VdS-Klasse C / EN 50131-2-2 Grad 3 (oder höher) - Schaltkraft: Optimiert für gängige Schlossriegel (geringer Gegendruck) - Schutzart: Mindestens IP67 (wassergeschützt gegen Feuchtigkeit im Rahmen) - Anschluss: Mindestens 4-adrig (Wechsler oder Schließer +				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**4.**	**Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	separate Sabotageschleife) bis zu ca. 10 m Länge - Gehäusematerial: Robustes Metallgehäuse (z. B. Edelstahl oder korrosionsgeschützter Zinkdruckguss)				
		35,000	St	.....	.....
4.1.30.	**VdS-Klasse C Magnetkontakt mit Fremdfeldschutz (EN 50131-2-6 Grad 3)** VdS-Klasse C Magnetkontakt mit Fremdfeldschutz (EN 50131-2-6 Grad 3) Sabotageüberwachter Magnetkontakt (Öffnungsmelder) nach VdS-Klasse C und EN 50131-2-6 Grad 3 zur Überwachung von Fenstern, Türen oder Toren. Der Melder muss über eine integrierte Fremdfeldüberwachung (Schutz gegen Überwindung durch externe Fremdmagnete) verfügen und mittels codierter Magnetsysteme gegen unbefugte Manipulation geschützt sein. Der Anschluss hat in 4-Leiter-Technik (oder höher) zu erfolgen, um eine kontinuierliche Sabotage- und Leitungsüberwachung (Differential-Verdrahtung) durch die Einbruchmeldezentrale zu gewährleisten. Die Montageart : - Einbau/Bohrmontage. Bei Montage auf ferromagnetischen Materialien (z. B. Stahlrahmen) ist entsprechendes VdS-konformes Zubehör (Distanzstücke/Flansche) zu verwenden. Ausführung inklusive aller Zuleitungen (halogenfrei, geschirmt), Befestigungsmaterialien, Justage, Funktionsprüfung und Dokumentation im Revisionsplan. Technische Mindestanforderungen: - Zulassung: VdS-Klasse C / EN 50131-2-6 Grad 3 (oder höher) - Schutzart: Mindestens IP65 (bei Außen- oder Tormontage IP67) - Anschluss: Mindestens 4-adrig (2x Melder, 2x Sabotage/ Fremdfeld) - Kabeltyp: LiYY 4 x 0,14 mm2 (oder vergleichbar) bis zu ca. 10 m Länge - Gehäusematerial: Hochwertiger Kunststoff oder Zinkdruckguss/Aluminium				
		35,000	St	.....	.....
4.1.40.	**Drückersperrschloss - D/S Schloss inkl. Netzteil** Elektronisch überwachtes Panikschloss (Drückersperrschloss - D/S Schloss inkl. Netzteil) - Produkt/Leistung: Selbstverriegelndes Panik-Einsteckschlosses mit elektrisch einkuppelbarem Außendrücker Richtfabrikat/Typ:				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**4.**	**Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	dormakaba SVP 6000 oder gleichwertig - Funktion: Selbstverriegelnd mit 20 mm Riegelausschluss nach jedem Schließen der Tür. Panikfunktion in Fluchtrichtung (jederzeitige Öffnung von innen über den Drücker). Außendrücker elektrisch steuerbar über Arbeitsstrom (standardmäßig ausgekuppelt, einkuppelnd bei Signal). Integrierte Rückmeldekontakte zur Statusüberwachung von Riegel, Falle, Zylinder und Drücker. - Zugelassen nach: DIN EN 179 (für Notausgänge) und DIN EN 1125 (für Paniktüren). Dornmaß 65 mm, Entfernung 72 mm (für Profilzylinder PZ) Stulp: Edelstahl rostfrei DIN-Richtung: DIN Links / DIN Rechts - Zubehör inkludieren: Einschließlich passender Steuereinheit/Netzteil im Gehäuse für 230 V Anschluss, 12-adrigem System-Anschlusskabel und verdeckt liegendem Kabelübergang. Komplette betriebsfertige Montage, Justierung und Funktionsprüfung. - Einbau: Inklusive aller notwendigen Fräsungen/Ausschnitte in Zarge und Türblatt sowie Befestigungsmaterial.	96,000	St	.....	.....
4.1.50.	**Drehtürautomatik inkl. Rauchschalter, 1-flügelig** Halbautomatisiertes System mit Drehtürantrieb für 1-flüglige Türen als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb für Innentüren, in 70 mm Bauhöhe, mit Feststellvorrichtung nach DIN 18263 Teil 4, vorgerichtet für Anschluss an Auslösevorrichtung, mit verstellbarer Federkraft EN Größe 4-7, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650 / EN 16005. Erleichterte manuelle Öffnung durch die "Smart swing"-Funktion im Bereich der barrierefreien Begehung, mit Montageplattensatz. Auslösung bei Alarm durch **integrierten Rauchschalter** unter der Anbauhaube des Drehtürantriebes (der Rauchschalter bildet funktionell und optisch mit dem Drehtürantrieb eine Einheit), mit Resettaster für die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft nach Alarmauslösung, mit Montageplattensatz. Intelligente digitale Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Performance Level "d" nach DIN EN ISO 13849-1). Ausführung:				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**4.**	**Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Kopfmontage auf der Bandseite / Bandgegenseite mit Rollenschiene (EN 4-6) Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nacht, Off, einstellbar über integrierten Programmschalter Leichtes manuelles Öffnen von Drehtüren durch entkoppelten Energiespeicher, Türschließerbetrieb mit momentengeregeltem Schließvorgang, Behinderungserkennung und Reversierung, Diagnosefunktion und Fehlerspeicher, sämtliche Einstellungen über Display-Programmschalter möglich Technische Merkmale: Abmessungen: 70 x 130 x 720 mm (H x T x L), Netzanschluss: 230 V AC, 50/60 Hz Öffnungs- und Schließzeit einstellbar, elektrischer Endschlag einstellbar, Offenhaltezeit einstellbar von 0 bis 60 Sekunden, Bahngesteuertes Öffnen und Schließen Anschlussmöglichkeiten: Getrennte Eingänge für innere und äußere Sensoren, Not-Stopp-Schalter, Programmschalter, Motorschloss, bauseitigen Türöffner, Stromversorgung für externe Geräte: 24 V DC, 1200 mA dauerhaft Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner, Ziviltechnikerabnahme mit Prüfbuch. Leichtmetallabdeckhaube mit Gestänge im RAL-Farbton der Tür. Ansteuerung mittels: Flächentaster als Kontaktgeber für barrierefreie vollautomatische Türöffnung des Türflügels. Sensorleisten, geprüft nach DIN 18650 / EN 16005, auf dem Türblatt montiert, zur Absicherung des Schwenkbereiches der Tür in Öffnungs- und Schließrichtung im Automatikbetrieb (am Türflügel werden 2 Sensorleisten benötigt). Farbe: silberfarbig bzw. nach Bemusterung und Wahl AG AN muss eigenständig die Systemkonformität mit Fachplaner Elektro abstimmen. Ausführung bei Typen: SR-G 11; SB-B 09	10,000	St	.....	.....
4.1.60.	**Inbetriebnahme u. Einregulierung elektromechanischer Türsysteme** Vollständige, betriebsfertige Inbetriebnahme, Einregelung und Funktionsprüfung aller im Gewerk Türbau enthaltenen motorischen Antriebe, elektrischen, elektromechanischen und elektronischen Türkomponenten.				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**4.**	**Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Die Leistung betrifft alle vom Auftragnehmer (AN) Türbau gelieferten und montierten Systemkomponenten (u. a. Drehtürantriebe, elektrisch betriebene Drückersperrschlösser, Fluchttüröffner, Riegel- und Magnetkontakte zur Verschluss- und Öffnungsüberwachung sowie zugehörige Steuerungseinheiten).

Die Ausführung erfolgt zwingend zeitlich versetzt zum mechanischen Einbau der Türelemente, nach Fertigstellung der bauseitigen Verkabelung und dem Aufschalten der Komponenten durch das Gewerk Elektroarbeiten.

Der Preis beinhaltet als vertragliche Leistung insbesondere:

Technische Abstimmung und Schnittstellenkoordination mit dem Gewerk Elektroarbeiten, einschließlich der Übergabe von Anschlussplänen, Kabelbelegungsplänen und Leistungsdaten.

Zeitlich versetzte Inbetriebnahme der Türsysteme und aller elektronischen Komponenten zwingend im Beisein und unter Mitwirkung der zuständigen Elektrofirma sowie der Bauleitung zur Sicherstellung der Gesamtfunktion.

Durchführung eines vollständigen, gemeinsamen Funktionslaufes, inklusive der Justierung der Antriebe, Einstellung der Endschalter, Einlernen der Schlossfunktionen und Prüfung aller Kontakte auf korrekte Signalabgabe.

Prüfung aller Sicherheitskomponenten und Fluchtwegfunktionen gemäß den geltenden Normen und Richtlinien
Erstellung eines rechtssicheren Inbetriebnahme- und Prüfprotokolls je Türelement.
Fachgerechte Einweisung des Bedien- und Wartungspersonals des Bauherrn.

In den Preis einzurechnen sind alle für die zeitlich versetzte Ausführung erforderlichen Erschwernisse, sowie der Einsatz aller notwendigen Mess-, Programmier- und Prüfgeräte.

		1,000	psch		.....

Summe 4.1.	**Elektromechanische Türkomponent..**	**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**4.**	**Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.	**Fingerschutz**				
4.2.10.	**Fingerschutz Nebenschließkante bandseitig Drehflügeltür Alu-Schutzprofil** Fingerschutz zur Sicherung der Nebenschließkante, Montage Bandseite an der gesamten Schließkante, an Drehflügeltür, stumpfeinschlagend, Sicherung durch Schutzprofil aus Aluminium, Länge Fingerschutz bis zu ca. 2300 mm. Farbe Signalweiß RAL 9003 Ausführung bei den Türen mit motorischen Antrieben Raumcode: 00.904 01 Raumcode: 00.904B 01 Raumcode: 00.906 01 Raumcode: 00.906A 01 Raumcode: 01.906 01 Raumcode: 01.906A 01	6,000	St	.....	.....
4.2.20.	**Fingerschutz Nebenschließkante gegenbandseitig Drehflügeltür Schutzrollo** Fingerschutz zur Sicherung der Nebenschließkante, Montage Bandgegenseite, an Drehflügeltür, stumpfeinschlagend, Sicherung durch selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo, Länge Fingerschutz bis zu ca. 2300 mm. Farbe Schutzrollo/Gehäuse: Signalweiß RAL 9003 Ausführung bei den Türen mit motorischen Antrieben Raumcode: 00.904 01 Raumcode: 00.904B 01 Raumcode: 00.906 01 Raumcode: 00.906A 01 Raumcode: 01.906 01 Raumcode: 01.906A 01	6,000	St	.....	.....
Summe 4.2.	**Fingerschutz**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**4.**	**Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

4.3. **Schlösser**

4.3.10. STLB-Bau: 04/2026 029
Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten
Einsteckschloss Rohrrahmentüren Panikfunkt. Schließzwangfunkt. PZ
Einsteckschloss für Rohrrahmentüren,
Klassifizierung DIN EN 12209:
- Gebrauchskategorie Klasse 3,
- Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse S,
- Feuerbeständigkeit, Rauch- und Feuerschutz Klasse B,
- Korrosionsbeständigkeit und Temperatur Klasse A,
- Schutzwirkung und Anbohrwiderstand Klasse 7,
für Stahltüren, mit Panikfunktion, als Schließzwangfunktion, Schlossmaße DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, mit Selbstverriegelung, 2tourig, für einflügelige Tür, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Falle und Riegel aus Stahl, poliert und vernickelt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführung als Einsteckschloss für:
- Feuerschutz- und Rauchschutztüren,
- mit RC3-Anforderung
DIN rechts-/links verwendbar'.

3,000 St ....

4.3.20. STLB-Bau: 04/2026 029
Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten
Einsteckschloss Rohrrahmentüren Panikfunkt. Schließzwangfunkt. PZ
Einsteckschloss für Rohrrahmentüren,
Klassifizierung DIN EN 12209:
- Gebrauchskategorie Klasse 3,
- Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse S,
- Feuerbeständigkeit, Rauch- und Feuerschutz Klasse B,
- Korrosionsbeständigkeit und Temperatur Klasse A,
- Schutzwirkung und Anbohrwiderstand Klasse 4,
für Stahltüren, mit Panikfunktion, als Schließzwangfunktion, Schlossmaße DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, mit Selbstverriegelung, 2tourig, für einflügelige Tür, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Falle und Riegel aus Stahl, poliert und vernickelt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführung als Einsteckschloss für:
- Feuerschutz- und Rauchschutztüren,
- mit RC3-Anforderung
DIN rechts-/links verwendbar'.

9,000 St ....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**4.**	**Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

4.3.30. STLB-Bau: 04/2026 029
Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten
Einsteckschloss Rohrrahmentüren PZ
Einsteckschloss für Rohrrahmentüren,
Klassifizierung DIN EN 12209:
- Gebrauchskategorie Klasse 3,
- Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse S,
- Feuerbeständigkeit, Rauch- und Feuerschutz Klasse B,
- Korrosionsbeständigkeit und Temperatur Klasse A,
- Schutzwirkung und Anbohrwiderstand Klasse 4,
für Stahltüren, Schlossmaße DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, mit Selbstverriegelung, 2tourig, für einflügelige Tür, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Falle und Riegel aus Stahl, poliert und vernickelt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführung als Einsteckschloss für:
- Feuerschutz- und Rauchschutztüren,
- mit RC3-Anforderung
DIN rechts-/links verwendbar'.

4,000 St ....

4.3.40. STLB-Bau: 04/2026 029
Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten
Einsteckschloss Feuer-Rauchschutztüren Panikfunkt. Schließzwangfunkt. PZ Nuss 9mm
Einsteckschloss für Feuerschutz- und Rauchschutztüren,
Klassifizierung DIN EN 12209:
- Gebrauchskategorie Klasse 3,
- Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse S,
- Feuerbeständigkeit, Rauch- und Feuerschutz Klasse B,
- Korrosionsbeständigkeit und Temperatur Klasse A,
- Schutzwirkung und Anbohrwiderstand Klasse 7,
für Stahltüren, mit Panikfunktion, als Schließzwangfunktion, Schlossmaße DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, mit Selbstverriegelung, für einflügelige Tür, mit Nuss 9 mm, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Falle und Riegel aus Stahl, poliert und vernickelt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführung als Einsteckschloss für Türen:
- Metalltür, vollflächig
- mit RC3-Anforderung
DIN rechts-/links verwendbar.'.

6,000 St ....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**4.**	**Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

4.3.50. STLB-Bau: 04/2026 029
Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten
Einsteckschloss Feuer-Rauchschutztüren Panikfunkt. Schließzwangfunkt. PZ Nuss 9mm
Einsteckschloss für Feuerschutz- und Rauchschutztüren,
Klassifizierung DIN EN 12209:
- Gebrauchskategorie Klasse 3,
- Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse S,
- Feuerbeständigkeit, Rauch- und Feuerschutz Klasse B,
- Korrosionsbeständigkeit und Temperatur Klasse A,
- Schutzwirkung und Anbohrwiderstand Klasse 4,
für Stahltüren, mit Panikfunktion, als Schließzwangfunktion, Schlossmaße DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, mit Selbstverriegelung, für 2-flügelige Tür, mit Nuss 9 mm, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Falle und Riegel aus Stahl, poliert und vernickelt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführung als Einsteckschloss für Türen:
- Metalltür, vollflächig
- ohne RC3-Anforderung
DIN rechts-/links verwendbar.'.

13,000 St ....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**4.**	**Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.60.	STLB-Bau: 04/2026 029 Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten **Einsteckschloss Feuer-Rauchschutztüren PZ Nuss 9mm** Einsteckschloss für Feuerschutz- und Rauchschutztüren, Klassifizierung DIN EN 12209: - Gebrauchskategorie Klasse 3, - Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse S, - Feuerbeständigkeit, Rauch- und Feuerschutz Klasse B, - Korrosionsbeständigkeit und Temperatur Klasse A, - Schutzwirkung und Anbohrwiderstand Klasse 4, für Stahltüren, Schlossmaße DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, mit Selbstverriegelung, für 2-flügelige Tür, mit Nuss 9 mm, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Falle und Riegel aus Stahl, poliert und vernickelt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Ausführung als Einsteckschloss für Türen: - Metalltür, vollflächig - ohne RC3-Anforderung - ohne Panikfunktion DIN rechts-/links verwendbar.'.	23,000	St	.....	.....
4.3.70.	STLB-Bau: 04/2026 029 Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten **Einsteckschloss Feuer-Rauchschutztüren Panikfunkt. Schließzwangfunkt. PZ Nuss 9mm** Einsteckschloss für Feuerschutz- und Rauchschutztüren, Klassifizierung DIN EN 12209: - Gebrauchskategorie Klasse 3, - Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse S, - Feuerbeständigkeit, Rauch- und Feuerschutz Klasse B, - Korrosionsbeständigkeit und Temperatur Klasse A, - Schutzwirkung und Anbohrwiderstand Klasse 7, für Stahltüren, mit Panikfunktion, als Schließzwangfunktion, Schlossmaße DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, mit Selbstverriegelung, für 2-flügelige Tür, mit Nuss 9 mm, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Falle und Riegel aus Stahl, poliert und vernickelt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Ausführung als Einsteckschloss für Türen: - Metalltür, vollflächig - mit RC3-Anforderung DIN rechts-/links verwendbar.'.	1,000	St	.....	.....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**4.**	**Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

4.3.80. STLB-Bau: 04/2026 029
Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten
Einsteckschloss Feuer-Rauchschutztüren Panikfunkt. Schließzwangfunkt. PZ Nuss 9mm
Einsteckschloss für Feuerschutz- und Rauchschutztüren,
Klassifizierung DIN EN 12209:
- Gebrauchskategorie Klasse 3,
- Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse S,
- Feuerbeständigkeit, Rauch- und Feuerschutz Klasse B,
- Korrosionsbeständigkeit und Temperatur Klasse A,
- Schutzwirkung und Anbohrwiderstand Klasse 4,
für Stahltüren, mit Panikfunktion, als Schließzwangfunktion, Schlossmaße DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, mit Selbstverriegelung, für 2-flügelige Tür, mit Nuss 9 mm, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Falle und Riegel aus Stahl, poliert und vernickelt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführung als Einsteckschloss für Türen:
- Metalltür, vollflächig
- mit RC3-Anforderung
DIN rechts-/links verwendbar.'.

14,000 St ....

4.3.90. STLB-Bau: 04/2026 029
Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten
Einsteckschloss ungefälzte Türen PZ
Einsteckschloss für ungefälzte Türen,
Klassifizierung DIN EN 12209:
- Gebrauchskategorie Klasse 3,
- Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse S,
- Feuerbeständigkeit, Rauch- und Feuerschutz Klasse 0,
- Korrosionsbeständigkeit und Temperatur Klasse A,
- Schutzwirkung und Anbohrwiderstand Klasse 4,
für Holztüren, Schlossmaße DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, 2tourig, für einflügelige Tür, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Falle und Riegel aus Stahl, poliert und vernickelt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '
Ausführung als Einsteckschloss für:
DIN rechts-/links verwendbar'.

3,000 St ....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**4.**	**Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.100.	STLB-Bau: 04/2026 029 Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten **Einsteckschloss gefälzte Türen WC-Ausf.** Einsteckschloss für gefälzte Türen, Klassifizierung DIN EN 12209: - Gebrauchskategorie Klasse 3, - Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse C, - Feuerbeständigkeit, Rauch- und Feuerschutz Klasse 0, - Korrosionsbeständigkeit und Temperatur Klasse A, - Schutzwirkung und Anbohrwiderstand Klasse 0, für Holztüren, WC-Ausführung (Badschloss), für einflügelige Tür, Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Stahl, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.	14,000	St	.....	.....
	Summe 4.3. **Schlösser**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**4.**	**Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

4.4. Drücker

4.4.10. Türdrückergarnitur verkröpfter L-Form
Türdrückergarnituren Edelstahl

verkröpfter L-Form-Griff aus gebogenem Rundrohr mit verjüngendem, säbelförmiger Abschluss.
Länge 159 mm, Drückerhalslänge 75 mm, Return 31 mm,
jedoch bei Standflügeltüren:
Länge 165 mm, Drückerhalslänge 75 mm, Return 40 mm,

Garnituren mit festdrehbarer Gleitlagerung in Adaptertechnik,
Schlüssellochungen PZ je nach Position, siehe hierzu Türliste.

Drückerrosetten rund (14 x 55 mm)
Schlüsselrosetten rund (14 x 55 mm)

Beschlag BS / BGS: Drücker / Drücker,
bzw. nach Angaben Türliste
Drückerhöhe: 1050mm über OKFFB

alle sichtbaren Oberflächen: Edelstahl matt

Betätigungszyklen: 1,5 Millionen (ausgenommen EN 179)
Zugbelastung: bis 3000 N (ausgenommen EN 179)

Feste Fabrikatsvorgabe: FSB Produktfamilie 1023.

Begründung:
Gestalterische Einheitlichkeit im Gebäude, da Türbeschläge in unterschiedlichen Gewerken/ Ausschreibungen enthalten sind.

Ausführung auch als Feuerschutzbeschlag und als Notausgangsverschluss nach DIN EN 179.

Bei Fluchtwegtüren sind die Türdrückergarnituren wie folgt zu wählen:
Feste Fabrikatsvorgabe: FSB Produktfamilie 1053.

30,000 St ....

4.4.20. Türdrückergarnitur L-Form
Türdrückergarnituren Edelstahl

gerader L-Form-Griff aus gebogenem Rundrohr mit verjüngendem, säbelförmiger Abschluss.
Länge 135 mm, Drückerhalslänge 59 mm, Return 31 mm,
jedoch bei Standflügeltüren:
Länge 141 mm, Drückerhalslänge 59 mm, Return 40 mm,

Garnituren mit festdrehbarer Gleitlagerung in Adaptertechnik,

Leistungsbeschreibung

Projekt: **V_75051_0001** **Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr: **26-28333** **Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel: **4.** **Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schlüssellochungen PZ je nach Position, siehe hierzu Türliste. Drückerrosetten rund (14 x 55 mm) Schlüsselrosetten rund (14 x 55 mm) Beschlag BS / BGS: Drücker / Drücker, bzw. nach Angaben Türliste Drückerhöhe: 1050mm über OKFFB alle sichtbaren Oberflächen: Edelstahl matt Betätigungszyklen: 1,5 Millionen (ausgenommen EN 179) Zugbelastung: bis 3000 N (ausgenommen EN 179) Feste Fabrikatsvorgabe: FSB Produktfamilie 1023. Begründung: Gestalterische Einheitlichkeit im Gebäude, da Türbeschläge in unterschiedlichen Gewerken/ Ausschreibungen enthalten sind. Ausführung auch als Feuerschutzbeschlag und als Notausgangsverschluss nach DIN EN 179. Bei Fluchtwegtüren sind die Türdrückergarnituren wie folgt zu wählen: Feste Fabrikatsvorgabe: FSB Produktfamilie 1053.	148,000	St	.....	.....
4.4.30.	gemäß Position 4.4.20. **Türdrückergarnitur WC-Garnitur** als WC-Garnitur für Objekttüren Modell 1023	20,000	St	.....	.....
	Summe 4.4. **Drücker**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**4.**	**Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.5.	**OTS BS/BGS**				
4.5.10.	STLB-Bau: 04/2026 029 Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten **Obentürschließer Gr.7 Feuer-Rauchschutz-Innentür einflg. Endanschlag Gleitsch. Öffnungsbegr. Korrosionsbest.Kl.0** Obentürschließer DIN EN 1154, Größenklasse 7, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen, mit Endanschlag, mit Gleitschiene mit Öffnungsbegrenzung, ohne Feststellung, Montage Bandseite, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.	58,000	St	.....	.....
4.5.20.	STLB-Bau: 04/2026 029 Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten **Obentürschließer,1 flg, BGS, Türen mit Brandschutzanforderung, Öffnungsbegrenzung** Obentürschließer DIN EN 1154, Größenklasse 7, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für einflügelige Türanlagen, mit Endanschlag, mit Gleitschiene mit Öffnungsbegrenzung, ohne Feststellung, Montage Bandgegenseite, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.	26,000	St	.....	.....
4.5.30.	STLB-Bau: 04/2026 029 Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten **Obentürschließer,1 flg, BS, Türen ohne Brandschutzanforderung, Öffnungsbegrenzung** Obentürschließer Größenklasse 5 DIN EN 1154, für Innentür, einflügelig, mit Endanschlag, mit Gleitschiene mit Öffnungsbegrenzung, Einbau in Bandseite, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.	2,000	St	.....	.....
4.5.40.	STLB-Bau: 04/2026 029 Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten **Obentürschließer,1 flg, BGS, Türen ohne Brandschutzanforderung, Öffnungsbegrenzung** Obentürschließer Größenklasse 5 DIN EN 1154, für Innentür, einflügelig, mit Endanschlag, mit Gleitschiene mit				

Leistungsbeschreibung

Projekt: **V_75051_0001** **Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr: **26-28333** **Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel: **4.** **Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Öffnungsbegrenzung, Einbau in Bandgegenseite, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.				
		10,000	St	.....	.....
4.5.50.	STLB-Bau: 04/2026 029 Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten **Obentürschließer, 2 flg, BS, Türen mit Brandschutzanforderung, Öffnungsbegrenzung** Obentürschließer DIN EN 1154, Größenklasse 7, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für 2-flügelige Türanlagen, mit Endanschlag, mit Gleitschiene mit Öffnungsbegrenzung, ohne Feststellung, Schließfolgeregler integriert, verdeckt liegend, Montage Bandseite, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.				
		57,000	St	.....	.....
4.5.60.	STLB-Bau: 04/2026 029 Leistungsbereich: 029 Beschlagarbeiten **Obentürschließer, 2 flg, BGS, Türen mit Brandschutzanforderung, Öffnungsbegrenzung** Obentürschließer DIN EN 1154, Größenklasse 7, für Feuer-/Rauchschutztür als Innentür, für 2-flügelige Türanlagen, mit Endanschlag, mit Gleitschiene mit Öffnungsbegrenzung, ohne Feststellung, Schließfolgeregler integriert, verdeckt liegend, Montage Bandgegenseite, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 0, mit Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.				
		1,000	St	.....	.....
	Summe 4.5. **OTS BS/BGS**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt: **V_75051_0001** **Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr: **26-28333** **Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel: **4.** **Zubehör**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.6.	**Türstopper**				
4.6.10.	**Wand-Türstopper Stahl niro** Türstopper aus nichtrostendem Stahl, mit Gummipuffer, für Wandmontage, Abstandsmaß in mm Durchmesser Stützscheibe: ca. 20mm Länge: ca. 90mm Material: Edelstahl, matt gebürstet befestigen mit Dübeln und Schrauben. Endgültige Festlegung nach Bemusterung	15,000	St	.....	.....
4.6.20.	**Boden-Türstopper Stahl niro** Türstopper aus nichtrostendem Stahl, mit Gummipuffer, für Bodenmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben. Endgültige Festlegung nach Bemusterung	4,000	St	.....	.....
Summe 4.6.	**Türstopper**				**.....**
Summe 4.	**Zubehör**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**5.**	**Container**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

5. **Container**

5.1. **Container**

Mannschaftscontainer / Magazincontainer

Die nachfolgenden Container beinhalten in der Grundposition die Aufstellung, alle Anschlussleistungen, sowie die Abholung nach Abschluss der Maßnahmen bzw. auf besondere Anweisung durch die Bauleitung. Die Vorhaltung wird gesondert vergütet.

Die einzelnen Container sind als genormte Systemcontainer in einheitlichen Abmessungen B x L x H ca. 2,50 x 6,0 x 2,8 m zu verwenden.

5.1.10. **Mannschaftscontainer**
Mannschaftscontainer für das Montagepersonal des AN bestehend aus einem Container auf den ausgewiesenen Flächen aufstellen, einrichten, einschließlich herstellen des Stromanschluss und nach Aufforderung abbauen. Baustromverteiler für Container stehen zur Verfügung.

Abmessung und Bestückung / Einrichtung entsprechend den baulichen Anforderungen und den Anforderungen nach § 45 und 46 Arbeitsstättenverordnung und der Arbeitsstättenrichtlinie ASR 45/1-6.

Sonstige Ausstattung entsprechend der Erfordernis des AN einschließlich Beleuchtung.

1,000 St ....

5.1.20. **Magazincontainer**
Magazincontainer für Materiallagerung des AN bestehend aus einem Container auf den ausgewisenen Flächen aufstellen, einrichten, einschließlich herstellen des Stromanschluss und nach Aufforderung abbauen.

Abmessung und Bestückung / Einrichtung entsprechend den baulichen Anfoderungen und den Anfoderungen nach § 45 und 46 Arbeitsstättenverordnung und der Arbeitsstättenrichtlinie ASR 45/1-6

Die Innenausstattung obliegt dem AN

1,000 St ....

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**5.**	**Container**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.1.30.	**Mannschaftscontainer vorhalten** Mannschaftscontainer, vorhalten, Container wie zuvor beschrieben während der Bauzeit vor- und unterhalten. Abrechnung für die gesamte Containeranlage gem. Vorposition. Positionsmenge= Produkt aus 1 Stück (Vorhaltungsmenge) mal 5 Monate (Vorhaltungsdauer)	5,000	StMt	.....	.....
5.1.40.	**Magazincontainer vorhalten** Magazincontainer, vorhalten, Container wie zuvor beschrieben während der Bauzeit vor- und unterhalten. Positionsmenge= Produkt aus 1 Stück (Vorhaltungsmenge) mal 5 Monate (Vorhaltungsdauer)	5,000	StMt	.....	.....
	Summe 5.1. **Container**				**.....**
	Summe 5. **Container**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt: **V_75051_0001** **Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr: **26-28333** **Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel: **6.** **Stundenlohnarbeiten**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.	**Stundenlohnarbeiten**				
6.1.	**Stundenlohnarbeiten**				
6.1.10.	STLB-Bau: 04/2026 091 Leistungsbereich: 091 **Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge** Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	8,000	h	.....	.....
6.1.20.	STLB-Bau: 04/2026 091 Leistungsbereich: 091 **Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge** Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	8,000	h	.....	.....
6.1.30.	STLB-Bau: 04/2026 091 Leistungsbereich: 091 **Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge** Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	8,000	h	.....	.....
	Summe 6.1. **Stundenlohnarbeiten**				**.....**
	Summe 6. **Stundenlohnarbeiten**				**.....**

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**7.**	**Instandhaltung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	**Instandhaltung**				
7.1.	**Instandhaltung**				

Leistungsbeschreibung

Projekt:	**V_75051_0001**	**Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr:	**26-28333**	**Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**
Titel:	**7.**	**Instandhaltung**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Mit dem Angebot über die Bauleistung ist auch ein Angebot über die Instandhaltung einzureichen.
Das Angebot ist daher nur vollständig, wenn es sich auch auf diese Leistungen erstreckt, siehe
hierzu auch das den Vergabeunterlagen beiliegende Formblatt 242 sowie Wartungsunterlagen.

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim

Tel.: 0711/90128-0
Fax: 0711/90128-199

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt: **V_75051_0001** **Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr: **26-28333** **Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	**Allgemein**	
1.1.	Planungsleistungen	.....
1.2.	Bemusterung	.....
	Summe 1. Allgemein	**.....**

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt: **V_75051_0001** **Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr: **26-28333** **Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
2.	**Metalltür I Rohrahmentür verglast**	
2.1.	Ausführung gem. abZ/aBg "Anwendung in größerer Höhe"	.....
2.2.	Typ SB-B 01	.....
2.3.	Typ SB-B 03	.....
2.4.	Typ SB-B 04	.....
2.5.	Typ SB-B 05	.....
2.6.	Typ SB-B 07	.....
2.7.	Typ SB-B 08	.....
2.8.	Typ SB-B 09	.....
2.9.	Typ SB-B 10	.....
2.10.	Typ SR-G11	.....
2.11.	Typ SU-B 02	.....
2.12.	Typ SU-B 21	.....
2.13.	Typ SU-B 22	.....
2.14.	Typ SU-B 23	.....
2.15.	Typ SU-B 24	.....
2.16.	Typ SU-B 25	.....
2.17.	Typ SU-B 26	.....
2.18.	Typ SU-B 28	.....
	Summe 2. Metalltür I Rohrahmentür verglast	**.....**

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt: **V_75051_0001** **Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr: **26-28333** **Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**

Ordnungszahl	Kurztext		Betrag in EUR
3.	**Holztür**		
3.1.	Typ HU-H 01		.....
3.2.	Typ HU-H 02		.....
3.3.	Typ HU-H 03		.....
3.4.	Typ HU-H 04		.....
3.5.	Typ HU-H 05		.....
3.6.	Typ HU-H 06		.....
3.7.	Typ HB-H 07		.....
	Summe 3.	**Holztür**	**.....**

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt: **V_75051_0001** **Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr: **26-28333** **Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
4.	**Zubehör**	
4.1.	Elektromechanische Türkomponenten und Sensorik	.....
4.2.	Fingerschutz	.....
4.3.	Schlösser	.....
4.4.	Drücker	.....
4.5.	OTS BS/BGS	.....
4.6.	Türstopper	.....
	Summe 4. Zubehör	**.....**

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt: **V_75051_0001** **Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr: **26-28333** **Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
5.	**Container**	
5.1.	Container	.....
	Summe 5. Container	**.....**

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt: **V_75051_0001** **Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr: **26-28333** **Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
6.	**Stundenlohnarbeiten**	
6.1.	Stundenlohnarbeiten	.....
	Summe 6. Stundenlohnarbeiten	**.....**

Vermögen und Bau Baden-Württemberg
Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim

Tel.: 0711/90128-0
Fax: 0711/90128-199

Leistungsbeschreibung
Zusammenstellung

Projekt: **V_75051_0001** **Universität Stuttgart, HLRS, III. Ausbaustufe**
Vergabe-Nr: **26-28333** **Innentüren nach DIN 18360 und DIN18355**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	**26-28333**	
1.	Allgemein	.....
2.	Metalltür I Rohrahmentür verglast	.....
3.	Holztür	.....
4.	Zubehör	.....
5.	Container	.....
6.	Stundenlohnarbeiten	.....
	Summe LV **26-28333 Innentüren nach DIN ..**	**.....**

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EUR

in Höhe von 19,00 % ..... EUR

..... EUR